

石ごみ第23号
令和元年5月10日

石狩三友メンテナンス株式会社
代表取締役 小松 耀 様

石狩市長 田岡 克介

平成31年4月期 事業実施状況の確認通知書

北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業の業務実施状況について、次のとおり確認したので、事業契約書（契約条項第25条）の規定に基づき通知いたします。

モニタリング結果	<input checked="" type="checkbox"/> 業務実施状況に問題なし <input type="checkbox"/> 業務実施状況に問題あり（是正事項あり）
【コメント欄】	

北石狩衛生センター運営管理業務実施状況評価表

(平成31年4月期)

○確認/問題なし ●確認/問題あり - 該当なし

No	業務内容	結果
運転管理業務 / 計量棟に係る運転管理業務		
1	一般廃棄物、資源物、埋立物等の計量及び記録がなされているか。	○
2	ごみ搬入車両の誘導・案内等が適切に行われているか。(現場確認)	-
3	受付時間を遵守しているか。	○
運転管理業務 / 焼却施設に係る運転管理業務		
4	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
5	一般廃棄物の性状について定期的に分析・管理しているか。	-
6	焼却灰、飛灰処理物等の性状について分析・管理しているか。	○
7	施設の公害防止基準を遵守しているか。	○
8	焼却灰、飛灰処理物等を最終処分場へ運搬しているか。	○
9	他施設へ熱エネルギーを供給しているか。(現場確認)	-
運転管理業務 / 破碎施設に係る運転管理業務		
10	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
11	破碎可燃物を焼却施設へ搬出しているか。	○
12	破碎残渣、破碎プラ固形物を最終処分場へ搬出しているか。	○
13	鉄類、アルミ類、破碎残渣、破碎プラ固形物の計量をしているか。	○
運転管理業務 / 最終処分場に係る運転管理業務		
14	埋立廃棄物を種別に記録しているか。	○
15	埋立廃棄物を適切に埋立しているか。(現場確認)	-
16	残余容量の測量を年1回以上実施しているか。	-
17	浸出水処理後の放流水質は排水基準を遵守しているか。	○
18	最終処分場周縁の地下水について分析・管理しているか。	○
維持管理業務		
19	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔計量棟〕	○
20	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔焼却施設〕	○
21	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔破碎施設〕	○
22	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔最終処分場〕	○
23	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔建築物〕	○
24	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔計量棟〕	-
25	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔焼却施設〕	-
26	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔破碎施設〕	○
27	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔最終処分場〕	-
28	作業環境に関する調査・計測を行っているか。	-
その他関連業務		
29	清掃を行っているか。(現場確認)	-
30	植栽管理を行っているか。(現場確認)	-
31	除雪・排雪を行っているか。(現場確認)	-

【コメント欄】

[北石狩衛生センター全体トピック]

- ・市民回答対応 197 件あり。対応に問題なし。
- ・施設見学者 1 件あり。対応に問題なし。
- ・調査票対応なし。

[焼却施設]

- ・ 4 月 3 日に 1 号焼却炉の温水発生器に漏水がみられたため、4 月 5 日までに修繕を完了した。(緊急対応)
- ・ 4 月 12 日に真空掃除機の整備を実施した。(緊急対応)
- ・ 4 月 22 日に給湯循環ポンプ配管、補給水配管に漏水がみられたため、4 月 27 日までに修繕を完了した。(緊急対応)

[破碎施設]

- ・ 4 月 6 日に金属圧縮機 PLC の更新工事を実施した。(計画対応)
- ・ 4 月 10 日に金属圧縮機、No. 1 搬送物コンベヤで発火を確認し、すぐに消火を完了した。(緊急対応)
- ・ 4 月 27 日に破碎機供給フィーダー内部のフレーム整備を実施した。(計画対応)

[最終処分場]

- ・ 4 月 8 日に放水路の清掃を実施した。(計画対応)
- ・ 4 月 9 日に漁港からの海岸ごみの受入を行った。(緊急対応)
- ・ 4 月 23 日に海岸に漂着した朝鮮由来と思われる船籍の処理受入を行った。(緊急対応)