

石ごみ第81号  
令和元年7月10日

石狩三友メンテナンス株式会社  
代表取締役 小松 耀 様

石狩市長 加藤 龍 幸

## 令和元年6月期 事業実施状況の確認通知書

北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業の業務実施状況について、次のとおり確認したので、事業契約書（契約条項第25条）の規定に基づき通知いたします。

モニタリング結果	<input checked="" type="checkbox"/> 業務実施状況に問題なし <input type="checkbox"/> 業務実施状況に問題あり（是正事項あり）
【コメント欄】	

# 北石狩衛生センター運営管理業務実施状況評価表

(令和元年6月期)

○確認/問題なし ●確認/問題あり - 該当なし

No	業務内容	結果
運転管理業務 / 計量棟に係る運転管理業務		
1	一般廃棄物、資源物、埋立物等の計量及び記録がなされているか。	○
2	ごみ搬入車両の誘導・案内等が適切に行われているか。(現場確認)	-
3	受付時間を遵守しているか。	○
運転管理業務 / 焼却施設に係る運転管理業務		
4	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
5	一般廃棄物の性状について定期的に分析・管理しているか。	○
6	焼却灰、飛灰処理物等の性状について分析・管理しているか。	○
7	施設の公害防止基準を遵守しているか。	○
8	焼却灰、飛灰処理物等を最終処分場へ運搬しているか。	○
9	他施設へ熱エネルギーを供給しているか。(現場確認)	-
運転管理業務 / 破碎施設に係る運転管理業務		
10	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
11	破碎可燃物を焼却施設へ搬出しているか。	○
12	破碎残渣、破碎プラ固形物を最終処分場へ搬出しているか。	○
13	鉄類、アルミ類、破碎残渣、破碎プラ固形物の計量をしているか。	○
運転管理業務 / 最終処分場に係る運転管理業務		
14	埋立廃棄物を種別に記録しているか。	○
15	埋立廃棄物を適切に埋立しているか。(現場確認)	-
16	残余容量の測量を年1回以上実施しているか。	○
17	浸出水処理後の放流水質は排水基準を遵守しているか。	○
18	最終処分場周縁の地下水について分析・管理しているか。	○
維持管理業務		
19	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔計量棟〕	○
20	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔焼却施設〕	○
21	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔破碎施設〕	○
22	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔最終処分場〕	○
23	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔建築物〕	○
24	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔計量棟〕	-
25	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔焼却施設〕	-
26	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔破碎施設〕	-
27	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔最終処分場〕	-
28	作業環境に関する調査・計測を行っているか。	○
その他関連業務		
29	清掃を行っているか。(現場確認)	-
30	植栽管理を行っているか。(現場確認)	-
31	除雪・排雪を行っているか。(現場確認)	-

【コメント欄】

[ 北石狩衛生センター全体トピック ]

- ・ 6月12日に北石狩衛生センター内の柵・側溝清掃の実施（計画対応）
- ・ 6月14日から6月15日に高所作業（照明・ダクト補修）(計画対応)
- ・ 6月15日にエアコン設置作業（計量棟更新、受入休憩室新設）(計画対応)
- ・ 施設見学者1件あり。対応に問題なし。
- ・ 市民回答対応109件あり。
- ・ 調査対応なし。

[ 焼却施設トピック ]

- ・ 6月4日に作業環境測定の実施（計画対応）
- ・ 6月4日に1号クレーン横行異常のため、焼却炉を埋火。6月17日に修理完了（緊急対応）
- ・ 6月6日にばい煙測定の実施（計画対応）
- ・ 6月11日に2号排ガス分析計の検定（計画対応）

[ 破碎施設トピック ]

- ・ 6月12日に燃えないごみ破碎後の搬送コンベヤ等でボヤが計3回発生（緊急対応）
- ・ 6月24日に破碎機出口でボヤ発生（緊急対応）

[ 最終処分場トピック ]

- ・ 6月5日から6月6日に遮水シートに亀裂が確認されたため、補修（緊急対応）
- ・ 6月12日に放流口周辺の草刈りを実施（計画対応）