

石ごみ第 1 1 8 号
令和元年 1 0 月 1 0 日

石狩三友メンテナンス株式会社
代表取締役 小松 稔明 様

石狩市長 加 藤 龍 幸

令和元年 9 月期 事業実施状況の確認通知書

北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業の業務実施状況について、次のとおり確認したので、事業契約書（契約条項第 25 条）の規定に基づき通知いたします。

モニタリング結果	<input checked="" type="checkbox"/> 業務実施状況に問題なし <input type="checkbox"/> 業務実施状況に問題あり（是正事項あり）
【コメント欄】	

北石狩衛生センター運営管理業務実施状況評価表

(令和元年9月期)

○確認/問題なし ●確認/問題あり - 該当なし

No	業務内容	結果
運転管理業務 / 計量棟に係る運転管理業務		
1	一般廃棄物、資源物、埋立物等の計量及び記録がなされているか。	○
2	ごみ搬入車両の誘導・案内等が適切に行われているか。(現場確認)	○
3	受付時間を遵守しているか。	○
運転管理業務 / 焼却施設に係る運転管理業務		
4	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
5	一般廃棄物の性状について定期的に分析・管理しているか。	○
6	焼却灰、飛灰処理物等の性状について分析・管理しているか。	○
7	施設の公害防止基準を遵守しているか。	○
8	焼却灰、飛灰処理物等を最終処分場へ運搬しているか。	○
9	他施設へ熱エネルギーを供給しているか。(現場確認)	-
運転管理業務 / 破碎施設に係る運転管理業務		
10	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
11	破碎可燃物を焼却施設へ搬出しているか。	○
12	破碎残渣、破碎プラ固形物を最終処分場へ搬出しているか。	○
13	鉄類、アルミ類、破碎残渣、破碎プラ固形物の計量をしているか。	○
運転管理業務 / 最終処分場に係る運転管理業務		
14	埋立廃棄物を種別に記録しているか。	○
15	埋立廃棄物を適切に埋立しているか。(現場確認)	○
16	残余容量の測量を年1回以上実施しているか。	-
17	浸出水処理後の放流水質は排水基準を遵守しているか。	○
18	最終処分場周縁の地下水について分析・管理しているか。	○
維持管理業務		
19	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔計量棟〕	○
20	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔焼却施設〕	○
21	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔破碎施設〕	○
22	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔最終処分場〕	○
23	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔建築物〕	○
24	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔計量棟〕	-
25	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔焼却施設〕	○
26	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔破碎施設〕	○
27	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔最終処分場〕	-
28	作業環境に関する調査・計測を行っているか。	-
その他関連業務		
29	清掃を行っているか。(現場確認)	○
30	植栽管理を行っているか。(現場確認)	○
31	除雪・排雪を行っているか。(現場確認)	-

9.については、熱供給先側での配管補修が完了していないため、熱供給を中断している。

【コメント欄】

[北石狩衛生センター全体トピック]

- ・施設見学者4件あり。対応に問題なし。
- ・市民回答対応89件あり。対応に問題なし。
- ・車両搬入状況を確認するためのカメラを数か所設置し、中央操作室でも搬入状況を管理できるよう改善している。
- ・構内道路アスファルトの補修を自社で実施している。

[焼却施設トピック]

- ・9月9日に噴射水加圧ポンプ電磁開閉器交換。(緊急対応)
- ・9月11日にゴミピットから白煙発生したため、消火栓放水で対応(緊急対応)
- ・9月19日に1号クレーンファンモーター過負荷のため対応(緊急対応)
- ・9月20日に再燃バーナー流量計交換(計画対応)
- ・9月23日からゴミクレーン年次点検実施
- ・9月25日にデータログPCエラー 9/27点検済み

[破碎施設トピック]

- ・9月2日に定量供給機ケーシング取り替え(計画対応)
- ・9月6日にアルミプレス搬出(計画対応)
- ・9月10日に排煙窓シリンダー交換(緊急対応)
- ・9月11日に燃えないゴミ処理中に破碎設備で爆発(緊急対応)
- ・9月12日に燃やせないゴミ処理中に、破碎物コンベヤで火災(緊急対応)
- ・9月24日に破碎機入口カメラ交換(緊急対応)
- ・9月26日に鉄プレス搬出(計画対応)
- ・9月26日にフォークリフト特定自主点検

[最終処分場トピック]

- ・9月5日に浸出水処理施設電気室変圧器絶縁油交換
- ・9月18日に放流口草刈り(計画対応)
- ・9月20日にブルドーザー特定自主点検(計画対応)
- ・9月27日にタイヤショベル車検