

石ごみ第138号
令和元年12月10日

石狩三友メンテナンス株式会社
代表取締役 小松稔明様

石狩市長 加藤龍幸

令和元年11月期 事業実施状況の確認通知書

北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業の業務実施状況について、次のとおり確認したので、事業契約書（契約条項第25条）の規定に基づき通知いたします。

モニタリング結果	<input checked="" type="checkbox"/> 業務実施状況に問題なし <input type="checkbox"/> 業務実施状況に問題あり（是正事項あり）
【コメント欄】	

北石狩衛生センター運営管理業務実施状況評価表

(令和元年 11 月期)

○確認/問題なし ●確認/問題あり - 該当なし

No	業務内容	結果
運転管理業務 / 計量棟に係る運転管理業務		
1	一般廃棄物、資源物、埋立物等の計量及び記録がなされているか。	○
2	ごみ搬入車両の誘導・案内等が適切に行われているか。(現場確認)	○
3	受付時間を遵守しているか。	○
運転管理業務 / 焼却施設に係る運転管理業務		
4	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
5	一般廃棄物の性状について定期的に分析・管理しているか。	○
6	焼却灰、飛灰処理物等の性状について分析・管理しているか。	○
7	施設の公害防止基準を遵守しているか。	○
8	焼却灰、飛灰処理物等を最終処分場へ運搬しているか。	○
9	他施設へ熱エネルギーを供給しているか。(現場確認)	○
運転管理業務 / 破碎施設に係る運転管理業務		
10	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
11	破碎可燃物を焼却施設へ搬出しているか。	○
12	破碎残渣、破碎プラ固形物を最終処分場へ搬出しているか。	○
13	鉄類、アルミ類、破碎残渣、破碎プラ固形物の計量をしているか。	○
運転管理業務 / 最終処分場に係る運転管理業務		
14	埋立廃棄物を種別に記録しているか。	○
15	埋立廃棄物を適切に埋立しているか。(現場確認)	○
16	残余容量の測量を年 1 回以上実施しているか。	-
17	浸出水処理後の放流水質は排水基準を遵守しているか。	○
18	最終処分場周縁の地下水について分析・管理しているか。	○
維持管理業務		
19	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔計量棟〕	○
20	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔焼却施設〕	○
21	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔破碎施設〕	○
22	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔最終処分場〕	○
23	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔建築物〕	○
24	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔計量棟〕	-
25	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔焼却施設〕	○
26	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔破碎施設〕	○
27	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔最終処分場〕	○
28	作業環境に関する調査・計測を行っているか。	-
その他関連業務		
29	清掃を行っているか。(現場確認)	○
30	植栽管理を行っているか。(現場確認)	○
31	除雪・排雪を行っているか。(現場確認)	○

【コメント欄】

[北石狩衛生センター全体トピック]

- ・市民等回答対応 一般74件、事業系10件、計84件、対応に問題なし
- ・見学者対応 1件(緑苑台小学校) 対応に問題なし
- ・調査票対応 なし

[焼却施設]

- ・11月2日にごみ投入扉油圧シリンダーの交換を実施した。(計画対応)
- ・11月3日から5日まで2号減温ダクトの清掃を実施した。(計画対応)
- ・11月5日に、2号減温ダクトの清掃を実施した。(緊急時の対応)
- ・11月5日から15日まで1号炉内の休炉整備を実施した。(計画対応)
- ・11月6日に柵、側溝、雑排水槽の内部清掃を実施した。(計画対応)
- ・11月7日にごみのサンプル分析を実施した。(計画対応)
- ・11月8日にボイラー整備を実施した。(計画対応)
- ・11月11日にボイラーのばい煙測定を実施した。(11月8日補修対応実施)(計画対応)
- ・11月11日から1号炉の耐火物補修を実施した。(計画対応)
- ・11月17日にボイラーの故障が発生した。(18日までに修理済)(緊急時の対応)
- ・11月23日に1号EP内部清掃を実施した。(計画対応)

[破碎施設]

- ・11月1日から6日まで破碎機センター、エンドディスク肉盛補修を実施した。(計画対応)
- ・11月9日に金属圧縮機油圧ユニットの整備を実施した。(計画対応)
- ・11月19日に金属圧縮機前扉が故障し補修した。(計画対応)

[最終処分場]

- ・11月22日にフェンス扉の増設を実施した。(計画対応)

[飛灰処理施設]

- ・11月20日に遠心分離機分解整備を実施した。(計画対応)