

石ごみ第171号
令和2年3月10日

石狩三友メンテナンス株式会社
代表取締役 小松稔明様

石狩市長 加藤龍幸

令和2年2月期 事業実施状況の確認通知書

北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業の業務実施状況について、次のとおり確認したので、事業契約書（契約条項第25条）の規定に基づき通知いたします。

| | |
|----------|---|
| モニタリング結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 業務実施状況に問題なし <input type="checkbox"/> 業務実施状況に問題あり（是正事項あり） |
| 【コメント欄】 | |

北石狩衛生センター運営管理業務実施状況評価表

(令和2年2月期)

○確認/問題なし ●確認/問題あり - 該当なし

| No | 業務内容 | 結果 |
|-------------------------|---------------------------------|----|
| 運営管理業務 / 計量棟に係る運営管理業務 | | |
| 1 | 一般廃棄物、資源物、埋立物等の計量及び記録がなされているか。 | ○ |
| 2 | ごみ搬入車両の誘導・案内等が適切に行われているか。(現場確認) | - |
| 3 | 受付時間を遵守しているか。 | ○ |
| 運営管理業務 / 焼却施設に係る運営管理業務 | | |
| 4 | 一般廃棄物を適切に処理しているか。 | ○ |
| 5 | 一般廃棄物の性状について定期的に分析・管理しているか。 | ○ |
| 6 | 焼却灰、飛灰処理物等の性状について分析・管理しているか。 | ○ |
| 7 | 施設の公害防止基準を遵守しているか。 | ○ |
| 8 | 焼却灰、飛灰処理物等を最終処分場へ運搬しているか。 | ○ |
| 9 | 他施設へ熱エネルギーを供給しているか。(現場確認) | - |
| 運営管理業務 / 破碎施設に係る運営管理業務 | | |
| 10 | 一般廃棄物を適切に処理しているか。 | ○ |
| 11 | 破碎可燃物を焼却施設へ搬出しているか。 | ○ |
| 12 | 破碎残渣、破碎プラ固形物を最終処分場へ搬出しているか。 | ○ |
| 13 | 鉄類、アルミ類、破碎残渣、破碎プラ固形物の計量をしているか。 | ○ |
| 運営管理業務 / 最終処分場に係る運営管理業務 | | |
| 14 | 埋立廃棄物を種別に記録しているか。 | ○ |
| 15 | 埋立廃棄物を適切に埋立しているか。(現場確認) | - |
| 16 | 残余容量の測量を年1回以上実施しているか。 | - |
| 17 | 浸出水処理後の放流水質は排水基準を遵守しているか。 | ○ |
| 18 | 最終処分場周縁の地下水について分析・管理しているか。 | ○ |
| 維持管理業務 | | |
| 19 | 計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔計量棟〕 | ○ |
| 20 | 計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔焼却施設〕 | ○ |
| 21 | 計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔破碎施設〕 | ○ |
| 22 | 計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔最終処分場〕 | ○ |
| 23 | 計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔建築物〕 | ○ |
| 24 | 計画に基づき施設の補修を行っているか。〔計量棟〕 | - |
| 25 | 計画に基づき施設の補修を行っているか。〔焼却施設〕 | ○ |
| 26 | 計画に基づき施設の補修を行っているか。〔破碎施設〕 | ○ |
| 27 | 計画に基づき施設の補修を行っているか。〔最終処分場〕 | - |
| 28 | 作業環境に関する調査・計測を行っているか。 | - |
| その他関連業務 | | |
| 29 | 清掃を行っているか。(現場確認) | - |
| 30 | 植栽管理を行っているか。(現場確認) | - |
| 31 | 除雪・排雪を行っているか。(現場確認) | - |

【コメント欄】

[北石狩衛生センター全体トピック]

- ・市民回答問合せ 一般49件、事業系2件、計51件、対応に問題なし
- ・見学者対応 なし
- ・調査票対応 なし

[焼却施設]

- ・2月4日から2月18日までに2号焼却炉内休炉整備（計画対応）
- ・2月6日にごみ質サンプル分析実施（計画対応）
- ・2月6日及び2月28日空気圧縮機年次整備（計画対応）
- ・2月10日から2号焼却炉耐火物補修（計画対応）
- ・2月19日から2月26日に排ガス分析装置点検補修（計画対応）
- ・2月28日にダスト計定期整備（計画対応）

[破碎施設]

- ・2月4日に蛍光管・乾電池排出（計画対応）
- ・2月4日に空気圧縮機年次整備（計画対応）
- ・2月8日から2月9日に1可燃物搬送コンベヤベルト他交換（計画対応）
- ・2月12日に燃えないごみ処理中に小火（緊急対応）
- ・2月12日に燃やせないごみ処理中に小火（緊急対応）

[飛灰処理施設]

- ・2月13日に空気圧縮機年次整備（計画対応）