

石ごみ第128号  
令和2年11月10日

石狩三友メンテナンス株式会社  
代表取締役 小松稔明様

石狩市長 加藤龍幸

### 令和2年10月期 事業実施状況の確認通知書

北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業の業務実施状況について、次のとおり確認したので、事業契約書（契約条項第25条）の規定に基づき通知いたします。

モニタリング結果	<input checked="" type="checkbox"/> 業務実施状況に問題なし <input type="checkbox"/> 業務実施状況に問題あり（是正事項あり）
【コメント欄】	

# 北石狩衛生センター運営管理業務実施状況評価表

(令和2年10月期)

○確認/問題なし ●確認/問題あり - 該当なし

No	業務内容	結果
運営管理業務 / 計量棟に係る運営管理業務		
1	一般廃棄物、資源物、埋立物等の計量及び記録がなされているか。	○
2	ごみ搬入車両の誘導・案内等が適切に行われているか。(現場確認)	-
3	受付時間を遵守しているか。	○
運営管理業務 / 焼却施設に係る運営管理業務		
4	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
5	一般廃棄物の性状について定期的に分析・管理しているか。	-
6	焼却灰、飛灰処理物等の性状について分析・管理しているか。	○
7	施設の公害防止基準を遵守しているか。	○
8	焼却灰、飛灰処理物等を最終処分場へ運搬しているか。	○
9	他施設へ熱エネルギーを供給しているか。(現場確認)	-
運営管理業務 / 破碎施設に係る運営管理業務		
10	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
11	破碎可燃物を焼却施設へ搬出しているか。	○
12	破碎残渣、破碎プラ固形物を最終処分場へ搬出しているか。	○
13	鉄類、アルミ類、破碎残渣、破碎プラ固形物の計量をしているか。	○
運営管理業務 / 最終処分場に係る運営管理業務		
14	埋立廃棄物を種別に記録しているか。	○
15	埋立廃棄物を適切に埋立しているか。(現場確認)	-
16	残余容量の測量を年1回以上実施しているか。	-
17	浸出水処理後の放流水質は排水基準を遵守しているか。	○
18	最終処分場周縁の地下水について分析・管理しているか。	○
維持管理業務		
19	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔計量棟〕	○
20	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔焼却施設〕	○
21	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔破碎施設〕	○
22	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔最終処分場〕	○
23	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔建築物〕	○
24	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔計量棟〕	-
25	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔焼却施設〕	○
26	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔破碎施設〕	○
27	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔最終処分場〕	-
28	作業環境に関する調査・計測を行っているか。	-
その他関連業務		
29	清掃を行っているか。(現場確認)	-
30	植栽管理を行っているか。(現場確認)	-
31	除雪・排雪を行っているか。(現場確認)	-

【コメント欄】

～全体～

- ・市民回答問合せ 一般116件、事業系18件、計134件、対応に問題なし
- ・見学者対応 2件（三井住友銀行、J-STAR）
- ・調査票対応 なし

～焼却施設～

- ・9月24日～10月13日 クレーン年次点検（計画対応）
- ・10月10日～28日 2号炉耐火物補修工事（計画対応）
- ・10月20日～ 場外熱源温水配管漏水（11/16～修繕工事）（緊急対応）

～破碎施設～

- ・10月6日 不燃ごみ処理中に小火（散水にて対処済）（緊急対応）
- ・10月14日 不燃ごみ処理中に小火（散水にて対処済）（緊急対応）
- ・10月17日～21日 減容機整備（計画対応）
- ・10月20日 不燃ごみ処理中に小火（散水にて対処済）（緊急対応）
- ・10月26日 難燃ごみ処理中に小火（散水にて対処済）（緊急対応）
- ・10月27日～28日 可燃性ガス検知器更新（計画対応）

～飛灰～

- ・10月23日 灰ビット排風機交換（異音のため）（緊急対応）