

石ごみ第 11 号
令和4年4月11日

石狩三友メンテナンス株式会社
代表取締役 小松稔明様

石狩市長 加藤龍幸

令和4年3月期 事業実施状況の確認通知書

北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業の業務実施状況について、次のとおり確認したので、事業契約書（契約条項第25条）の規定に基づき通知いたします。

モニタリング結果	<input checked="" type="checkbox"/> 業務実施状況に問題なし <input type="checkbox"/> 業務実施状況に問題あり（是正事項あり）
【コメント欄】	

北石狩衛生センター運営管理業務実施状況評価表
(令和4年3月期)

○確認/問題なし ●確認/問題あり —該当なし

No	業務内容	結果
運転管理業務／計量棟に係る運転管理業務		
1	一般廃棄物、資源物、埋立物等の計量及び記録がなされているか。	○
2	ごみ搬入車両の誘導・案内等が適切に行われているか。(現場確認)	○
3	受付時間を遵守しているか。	○
運転管理業務／焼却施設に係る運転管理業務		
4	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
5	一般廃棄物の性状について定期的に分析・管理しているか。	—
6	焼却灰、飛灰処理物等の性状について分析・管理しているか。	○
7	施設の公害防止基準を遵守しているか。	○
8	焼却灰、飛灰処理物等を最終処分場へ運搬しているか。	○
9	他施設へ熱エネルギーを供給しているか。(現場確認)	○
運転管理業務／破碎施設に係る運転管理業務		
10	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
11	破碎可燃物を焼却施設へ搬出しているか。	○
12	破碎残渣、破碎プラ固形物を最終処分場へ搬出しているか。	○
13	鉄類、アルミ類、破碎残渣、破碎プラ固形物の計量をしているか。	○
運転管理業務／最終処分場に係る運転管理業務		
14	埋立廃棄物を種別に記録しているか。	○
15	埋立廃棄物を適切に埋立しているか。(現場確認)	○
16	残余容量の測量を年1回以上実施しているか。	—
17	浸出水処理後の放流水質は排水基準を遵守しているか。	○
18	最終処分場周縁の地下水について分析・管理しているか。	○

○確認/問題なし ●確認/問題あり ー該当なし

No	業務内容	結果
維持管理業務		
19	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔計量棟〕	○
20	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔焼却施設〕	○
21	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔破碎施設〕	○
22	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔最終処分場〕	○
23	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔建築物〕	○
24	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔計量棟〕	ー
25	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔焼却施設〕	○
26	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔破碎施設〕	○
27	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔最終処分場〕	ー
28	作業環境に関する調査・計測を行っているか。	ー
その他関連業務		
29	清掃を行っているか。(現場確認)	○
30	植栽管理を行っているか。(現場確認)	○
31	除雪・排雪を行っているか。(現場確認)	○

【コメント欄】

～全体～

- ・3/5～6 床清掃
- ・市民回答問合せ 一般 54 件、事業系 11 件、計 65 件、対応に問題なし
- ・見学者対応なし
- ・調査票対応なし

～焼却施設～

- ・2/21～3/7 電気集塵装置内部清掃 (計画対応)
- ・3/9 排ガス水銀測定 (計画対応)
- ・3/12～29 2号炉耐火物補修工事 (計画対応)
- ・3/12～30 排ガス分析装置他点検補修 (計画対応)
- ・3/14 ボイラーばい煙測定 (計画対応)
- ・3/22 ごみピットボヤ (原因不明) (緊急対応)
- ・3/22～ 誘引痛風機室送風機更新工事 (計画対応)

～破碎施設～

- ・3/8 乾電池・蛍光灯搬出 (計画対応)
- ・3/9 不燃ごみ処理中にボヤ (リチウムイオン電池が原因) (緊急対応)
- ・3/19 鉄プレス搬出 (計画対応)
- ・3/22 粗大ごみ処理中にボヤ (リチウムイオン電池が原因) (緊急対応)
- ・3/28 アルミプレス搬出 (計画対応)
- ・3/30 減容機ヘッドプレート整備 (計画対応)

～飛灰～

- ・3/18～24 混練機整備 (計画対応)

以上