

石ごみ第 51 号
令和5年7月10日

石狩三友メンテナンス株式会社
代表取締役 小松稔明様

石狩市長 加藤龍幸

令和5年6月期 事業実施状況の確認通知書

北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業の業務実施状況について、次のとおり確認したので、事業契約書（契約条項第25条）の規定に基づき通知いたします。

モニタリング結果	<input checked="" type="checkbox"/> 業務実施状況に問題なし <input type="checkbox"/> 業務実施状況に問題あり（是正事項あり）
【コメント欄】	

北石狩衛生センター運営管理業務実施状況評価表
(令和5年6月期)

○確認/問題なし ●確認/問題あり -該当なし

No	業務内容	結果
運転管理業務／計量棟に係る運転管理業務		
1	一般廃棄物、資源物、埋立物等の計量及び記録がなされているか。	○
2	ごみ搬入車両の誘導・案内等が適切に行われているか。(現場確認)	-
3	受付時間を遵守しているか。	○
運転管理業務／焼却施設に係る運転管理業務		
4	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
5	一般廃棄物の性状について定期的に分析・管理しているか。	-
6	焼却灰、飛灰処理物等の性状について分析・管理しているか。	○
7	施設の公害防止基準を遵守しているか。	○
8	焼却灰、飛灰処理物等を最終処分場へ運搬しているか。	○
9	他施設へ熱エネルギーを供給しているか。(現場確認)	-
運転管理業務／破碎施設に係る運転管理業務		
10	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
11	破碎可燃物を焼却施設へ搬出しているか。	○
12	破碎残渣、破碎プラ固形物を最終処分場へ搬出しているか。	○
13	鉄類、アルミ類、破碎残渣、破碎プラ固形物の計量をしているか。	○
運転管理業務／最終処分場に係る運転管理業務		
14	埋立廃棄物を種別に記録しているか。	○
15	埋立廃棄物を適切に埋立しているか。(現場確認)	-
16	残余容量の測量を年1回以上実施しているか。	-
17	浸出水処理後の放流水質は排水基準を遵守しているか。	○
18	最終処分場周縁の地下水について分析・管理しているか。	○

○確認/問題なし ●確認/問題あり —該当なし

No	業務内容	結果
維持管理業務		
19	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔計量棟〕	○
20	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔焼却施設〕	○
21	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔破碎施設〕	○
22	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔最終処分場〕	○
23	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔建築物〕	○
24	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔計量棟〕	-
25	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔焼却施設〕	○
26	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔破碎施設〕	○
27	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔最終処分場〕	-
28	作業環境に関する調査・計測を行っているか。	○
その他関連業務		
29	清掃を行っているか。(現場確認)	-
30	植栽管理を行っているか。(現場確認)	-
31	除雪・排雪を行っているか。(現場確認)	-

【コメント欄】

～全体～

- ・市民回答問合せ 一般 102 件、事業系 9 件、計 111 件、対応に問題なし
- ・見学者対応 8 件 (6/7 石狩市立生振小学校、6/8 石狩市立花川小学校、6/9 石狩市立双葉小学校、6/19、20、22 石狩市立花川南小学校、6/26 ごみのおりよい始末を進める市民会議 (岩見沢市廃棄物対策課)、6/27 石狩市立石狩八幡小学校)
- ・調査票対応なし
- ・6/3 第二門修繕 (5/22 ごみ搬入車両事故箇所の修繕 計画外対応)
- ・6/10 シャッター点検 (計画対応)
- ・6/27 作業環境測定 (計画対応)
- ・6/27 消防設備点検 (計画対応)
- ・6/28 樹、側溝清掃 (計画対応)

～焼却施設～

- ・5/30～6/21 空気予熱器予熱管補修工事 (計画対応)
- ・6/28 ばい煙測定 (水銀含む 計画対応)

～破碎施設～

- ・6/3 No.1 破碎物コンベア入口フード交換工事 (計画対応)
- ・6/5 粗大ごみ処理中にボヤ (リチウムイオン電池が原因) (緊急対応)
- ・6/17 破碎施設油圧ユニット整備 (計画対応)
- ・6/20 不燃ごみ処理中にボヤ (原因不明) (緊急対応)
- ・6/29 難燃ごみ処理中にボヤ (原因不明) (緊急対応)
- ・6/30 難燃ごみ処理中にボヤ (原因不明) (緊急対応)

～最終処分場～

- ・6/12～13 覆土用砂運搬 (計画対応)
- ・6/27～7/4 海岸漂着物搬入 (国道工事に伴う海岸漂着物の受け入れ 計画外対応) 以上