令和　　7　　年度　ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	石狩市				
施設名	石狩市北石狩衛生センターごみ処理施設				
施設所在地	石狩市厚田区聚富６１８番地１１				
許可（届出）年月日	平成14年3月22日	許可番号		技術管理者名	森橋　亮二
処理能力	３．７５ｔ/H×２炉	排ガス処理方式	三菱低温ゾーン直接脱塩酸方式＋電気集じん器		
ばいじんの処理方法	埋立（キレート薬剤）		焼却灰の処理方式	埋立（湿潤）	
焼却対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ）				

○ごみ搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
搬入ごみ量（ｔ）	1,300.25												1,300.25

○処理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	処理量（ｔ）	1,016.10												1,016.10
	運転日数（日）	22												22
	日平均処理量（ｔ／日）	46.19												46.19
2号炉	処理量(t)	946.07												946.07
	運転日数（日）	22												22
	日平均処理量（ｔ／日）	43.00												43.00
計	処理量（ｔ）	1,962.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.17
	延べ運転日数（日）	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
	日平均処理量（ｔ／日）	44.59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ばいじん排出量（ｔ）	73.30												73.30
	燃え殻排出量(t)	164.69												164.69

○排ガスの状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	924												最大
		875												平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	204												最大
		194												平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	89												最大
		36												平均