令和　　7　　年度　ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	石狩市				
施設名	石狩市北石狩衛生センターごみ処理施設				
施設所在地	石狩市厚田区聚富６１８番地１１				
許可（届出）年月日	平成14年3月22日	許可番号		技術管理者名	森橋　亮二
処理能力	３．７５ｔ/H×２炉	排ガス処理方式	三菱低温ゾーン直接脱塩酸方式＋電気集じん器		
ばいじんの処理方法	埋立（キレート薬剤）		焼却灰の処理方式	埋立（湿潤）	
焼却対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ）				

○ごみ搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
搬入ごみ量（ｔ）	1,300.25	1,503.40											2,803.65

○処理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	処理量（ｔ）	1,016.10	185.06											1,201.16
	運転日数（日）	22	4											26
	日平均処理量（ｔ／日）	46.19	46.27											92.46
2号炉	処理量(t)	946.07	752.07											1,698.14
	運転日数（日）	22	18											40
	日平均処理量（ｔ／日）	43.00	41.78											84.78
計	処理量（ｔ）	1,962.17	937.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.30
	延べ運転日数（日）	44	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
	日平均処理量（ｔ／日）	44.59	42.60	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ばいじん排出量（ｔ）	73.30	33.00											106.30
	燃え殻排出量(t)	164.69	100.81											265.50

○排ガスの状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	924	920											最大
		875	874											平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	204	203											最大
		194	195											平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	89	47											最大
		36	30											平均