

令和 7 年度 ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	石狩市				
施設名	石狩市北石狩衛生センターごみ処理施設				
施設所在地	石狩市厚田区聚富 6 1 8 番地 1 1				
許可（届出）年月日	平成14年3月22日	許可番号		技術管理者名	森橋 亮二
処理能力	3. 7 5 t /H× 2 炉	排ガス処理方式	三菱低温ゾーン直接脱塩酸方式＋電気集じん器		
ばいじんの処理方法	埋立（キレート薬剤）		焼却灰の処理方式	埋立（湿潤）	
焼却対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ）				

○ごみ搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
搬入ごみ量（t）	1,300.25	1,503.40	1,488.49	1,570.22	1,582.53	1,613.22							9,058.11

○処理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	処理量（t）	1,016.10	185.06	823.99	1,007.97	974.07	944.04							4,951.23
	運転日数（日）	22	4	20	21	20	20							107
	日平均処理量（t／日）	46.19	46.27	41.20	48.00	48.70	47.20							
2号炉	処理量(t)	946.07	752.07	857.03	386.01	654.13	933.77							4,529.08
	運転日数（日）	22	18	21	9	13	20							103
	日平均処理量（t／日）	43.00	41.78	40.81	42.89	50.32	46.69							265.49
計	処理量（t）	1,962.17	937.13	1,681.02	1,393.98	1,628.20	1,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.31
	延べ運転日数（日）	44	22	41	30	33	40	0	0	0	0	0	0	210
	日平均処理量（t／日）	44.59	42.60	41.00	46.47	49.34	46.95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	ばいじん排出量（t）	73.30	33.00	52.93	45.12	52.18	57.99							314.52
	燃え殻排出量(t)	164.69	100.81	153.15	131.28	137.06	154.34							841.33

○排ガスの状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	924	920	924	927	913	913							最大
		875	874	848	877	826	827							平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	204	203	201	200	201	206							最大
		194	195	190	193	190	192							平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	89	47	56	56	51	48							最大
		36	30	34	37	28	31							平均