## 令和 7 年度 破砕処理施設維持管理状況報告書

施設設置者名	石狩市									
施設名	石狩市北石狩衛生センターごみ処理施設									
施設所在地	石狩市厚田区聚富618番地11									
許可(届出)年月日	平成3年12月31日	許可番号		技術管理者名	小野寺 康之					
処理能力	4 0 t/h • d	処理方式	衝撃せん断併用回転式							

## ○ごみ処理状況

$\cup$ $\cup$ $\circ$	· 处理认优													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
ごみ搬入量・処理量	粗大ごみ搬入量(t)	95.69	105. 10	90.08	110.48	79.63	229.46							710.44
	不燃ごみ搬入量(t)	37. 91	54. 73	39. 13	34. 48	40.74	39. 03							246.02
	燃やせないごみ搬入量(t)	126. 54	153.76	118.00	126. 57	135.46	115.83							776. 16
	危険ごみ搬入量 (スプレー缶他)	2.89	3. 20	2.79	2.66	2.56	2.91							17.01
	合計搬入量(t)	263.03	316. 79	250.00	274. 19	258.39	387. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 749. 63
	施設処理量(t)	77.62	266. 14	249. 13	235. 51	253. 16	227. 93							1, 309. 49
	日平均処理量(t)	11.09	14. 79	11.86	10.71	12.66	11.40							12.09
	直接埋立量( t)	185.41	46. 29	5. 23	36.09	7.82	159.30							440.14
有	鉄 ( t )	3. 78	14. 14	15.33	12. 29	13. 79	15. 31							74.64
	アルミ (t)	0.00	1.77	1.56	1.47	1.58	0. 79							7. 17
価製 物造														
回量														
収														
	計	3. 78	15.91	16.89	13.76	15. 37	16. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.81
残 渣 量	焼却対象ごみ(t)	58.05	175. 50	168.30	160.47	174. 52	149. 93							886.77
	埋立対象ごみ量(t)	15. 79	74. 73	63.94	61.28	63. 27	61.90							340.91
	計	73.84	250. 23	232. 24	221.75	237. 79	211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 227. 68