令和　　8　　年度　ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	石狩市				
施設名	石狩市北石狩衛生センターごみ処理施設				
施設所在地	石狩市厚田聚富６１８番地１１				
許可（届出）年月日	平成14年3月22日	許可番号		技術管理者名	小野寺　康之
処理能力	３．７５ｔ/H×２炉	排ガス処理方式	三菱低温ゾーン直接脱塩酸方式＋電気集じん器		
ばいじんの処理方法	埋立（キレート薬剤）		焼却灰の処理方式	埋立（湿潤）	
焼却対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ）				

○ごみ搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
搬入ごみ量（ｔ）	1,370.45												1,370.45

○処理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	処理量（ｔ）	755.06												755.06
	運転日数（日）	18												18
	日平均処理量（ｔ／日）	41.95												
2号炉	処理量(t)	745.97												745.97
	運転日数（日）	17												17
	日平均処理量（ｔ／日）	43.88												43.88
計	処理量（ｔ）	1,501.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.03
	延べ運転日数（日）	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
	日平均処理量（ｔ／日）	42.89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	ばいじん排出量（ｔ）	52.03												52.03
	燃え殻排出量(t)	131.71												131.71

○排ガスの状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	910												最大
		868												平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	201												最大
		194												平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	60												最大
		44												平均