令和　　8　　年度　ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	石狩市				
施設名	石狩市北石狩衛生センターごみ処理施設				
施設所在地	石狩市厚田聚富６１８番地１１				
許可（届出）年月日	平成14年3月22日	許可番号		技術管理者名	小野寺　康之
処理能力	３．７５ｔ/H×２炉	排ガス処理方式	三菱低温ゾーン直接脱塩酸方式＋電気集じん器		
ばいじんの処理方法	埋立（キレート薬剤）		焼却灰の処理方式	埋立（湿潤）	
焼却対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ）				

○ごみ搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
搬入ごみ量（ｔ）	1,370.45	1,399.29											2,769.74

○処理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	処理量（ｔ）	755.06	627.01											1,382.07
	運転日数（日）	18	15											33
	日平均処理量（ｔ／日）	41.95	41.80											
2号炉	処理量(t)	745.97	692.06											1,438.03
	運転日数（日）	17	15											32
	日平均処理量（ｔ／日）	43.88	46.14											90.02
計	処理量（ｔ）	1,501.03	1,319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.10
	延べ運転日数（日）	35	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
	日平均処理量（ｔ／日）	42.89	43.97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	ばいじん排出量（ｔ）	52.03	43.94											95.97
	燃え殻排出量(t)	131.71	134.50											266.21

○排ガスの状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	910	910											最大
		868	865											平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	201	200											最大
		194	192											平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	60	59											最大
		44	40											平均