

令和8年度石狩市北石狩衛生センター最終処分場 維持管理状況

【埋立量】

<埋立量の種類及び数量>

種類	単位	数量合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却灰	t	568.78	131.71	134.50	126.81	175.76								
飛灰	t	205.45	52.03	43.94	44.21	65.27								
中間処理残渣	t	228.62	52.10	64.98	56.21	55.33								
直接埋立ごみ量	t	166.12	117.70	21.44	16.18	10.80								
合計		1,168.97	353.54	264.86	243.41	307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<残余埋立容量>

施設名	単位	R8年7月末
処分場	m	35,387.20

【水質検査】

<地下水>モニタリング観測孔No.1【上流】

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			観測孔No.1	観測孔No.1	観測孔No.1	観測孔No.1								
採取月日			4月13日	5月13日	6月10日	7月13日								
測定結果の得られた日			4月20日	5月18日	6月19日	7月23日								
異常の有無			無	無	無	無								
項目	単位	基準値												
電気伝導率	mS/m	—	110	110	120	110								
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—								
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—								
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—	—								
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
六価クロム	mg/L	0.02以下	—	—	—	—								
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—								
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	—								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	—								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	—								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—								
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	—								
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	—								
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	—								
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—								
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	—	—	—	—								
亜硫酸性窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—								
硫酸性窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—								
ふっ素	mg/L	0.8以下	—	—	—	—								
ぼう素	mg/L	1以下	—	—	—	—								
採取場所			—	—	—	—								
採取月日			—	—	—	—								
測定結果の得られた日			—	—	—	—								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—								

<地下水>モニタリング観測孔No.2【下流】

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			観測孔No.2	観測孔No.2	観測孔No.2	観測孔No.2								
採取月日			4月13日	5月11日	6月10日	7月13日								
測定結果の得られた日			4月20日	5月18日	6月19日	7月23日								
異常の有無			無	無	無	無								
項目	単位	基準値												
電気伝導率	mS/m	—	79	71	77	65								
塩化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—								
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—								
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—	—								
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
六価クロム	mg/L	0.02以下	—	—	—	—								
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—								
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—								
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	—								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	—								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	—								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—								
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	—								
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	—								
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	—								
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—								

塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002以下	—	—	—	—								
亜硫酸性窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—								
硫酸性窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—								
ふっ素	mg/L	0.8以下	—	—	—	—								
ほう素	mg/L	1以下	—	—	—	—								
採取場所			—	—	—	—								
採取月日			—	—	—	—								
測定結果の得られた日			—	—	—	—								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—								

<最終放流水>

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			放流水ビット	放流水ビット	放流水ビット	放流水ビット								
採取月日			4月16日	5月21日	6月18日	7月16日								
測定結果の得られた日			4月22日	5月28日	6月25日	7月23日								
異常の有無														
項目	単位	基準値												
pH		6.8以上8.2以下	7.8	7.6	7.4	7.5								
BOD	mg/L	20以下	1.0	13.0	1.0	1.0								
COD	mg/L	90以下	8.0	10.0	8.0	8.6								
SS	mg/L	60以下	<5	10	5	<5								
大腸菌数	CFU/mL	800以下	<30	340	<30	<30								
揮発性鉱物油類	mg/L	5以下	—	—	—	—								
揮発性動植物油類	mg/L	30以下	—	—	—	—								
フェノール類	mg/L	5以下	—	—	—	—								
銅含有量	mg/L	3以下	—	—	—	—								
亜鉛含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—								
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—								
クロム含有量	mg/L	2以下	—	—	—	—								
燐含有量	mg/L	8以下	—	—	—	—								
窒素含有量	mg/L	60以下	—	—	—	—								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—								
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	—	—	—	—								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	—	—	—	—								
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—								
有機燐化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—								
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	—	—	—	—								
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—								
シアン化合物	mg/L	1以下	—	—	—	—								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	—	—								
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—								
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	—	—								
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	—	—								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	—	—								
シス-1、2ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	—	—								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	—	—								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	—	—								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—								
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	—	—								
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	—	—								
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	—	—								
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—								
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—								
1,4ジオキサン	mg/L	0.5以下	—	—	—	—								
ぼう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	—	—								
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	—	—								
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 及び硝酸化合物	mg/L	200以下	16.40	18.80	16.40	17.40								
採取場所														
採取月日														
測定結果の得られた日														
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下												

【施設の点検】

施設名	点検月日、結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	27日	28日	29日	27日								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—								
遮水工	点検日	27日	28日	29日	27日								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—								
調整槽	点検日	27日	28日	29日	27日								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—								
浸出水処理施設	点検日	27日	28日	29日	27日								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—								
導水管	点検日	27日	28日	29日	27日								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—								