

令和 8 年度 ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	石狩市				
施設名	石狩市北石狩衛生センターごみ処理施設				
施設所在地	石狩市厚田聚富 6 1 8 番地 1 1				
許可（届出）年月日	平成14年3月22日	許可番号		技術管理者名	小野寺 康之
処理能力	3. 7 5 t /H× 2 炉	排ガス処理方式	三菱低温ゾーン直接脱塩酸方式＋電気集じん器		
ばいじんの処理方法	埋立（キレート薬剤）		焼却灰の処理方式	埋立（湿潤）	
焼却対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ）				

○ごみ搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
搬入ごみ量（t）	1,370.45	1,399.29	1,550.51	1,580.91	1,553.15								7,454.31

○処理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	処理量（t）	755.06	627.01	309.93	946.86	928.99								3,567.85
	運転日数（日）	18	15	7	21	20								81
	日平均処理量（t／日）	41.95	41.80	44.28	45.09	46.45								
2号炉	処理量(t)	745.97	692.06	1,021.01	1,067.47	521.00								4,047.51
	運転日数（日）	17	15	22	22	11								87
	日平均処理量（t／日）	43.88	46.14	46.41	48.52	47.36								232.31
計	処理量（t）	1,501.03	1,319.07	1,330.94	2,014.33	1,449.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,615.36
	延べ運転日数（日）	35	30	29	43	31	0	0	0	0	0	0	0	168
	日平均処理量（t／日）	42.89	43.97	45.89	46.84	46.77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	ばいじん排出量（t）	52.03	43.94	44.21	65.27	47.48								252.93
	燃え殻排出量(t)	131.71	134.50	126.81	175.76	117.82								686.60

○排ガスの状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	910	910	911	911	910								最大
		868	865	763	848	795								平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	201	200	197	196	210								最大
		194	192	173	188	191								平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	60	59	54	44	56								最大
		44	40	29	29	27								平均