令和　　8　　年度　ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	石狩市				
施設名	石狩市北石狩衛生センターごみ処理施設				
施設所在地	石狩市厚田聚富６１８番地１１				
許可（届出）年月日	平成14年3月22日	許可番号		技術管理者名	小野寺　康之
処理能力	３．７５ｔ/H×２炉	排ガス処理方式	三菱低温ゾーン直接脱塩酸方式＋電気集じん器		
ばいじんの処理方法	埋立（キレート薬剤）		焼却灰の処理方式	埋立（湿潤）	
焼却対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ）				

○ごみ搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
搬入ごみ量（ｔ）	1,370.45	1,399.29	1,550.51	1,580.91	1,553.15	1,577.23							9,031.54

○処理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	処理量（ｔ）	755.06	627.01	309.93	946.86	928.99	789.94							4,357.79
	運転日数（日）	18	15	7	21	20	17							98
	日平均処理量（ｔ／日）	41.95	41.80	44.28	45.09	46.45	46.47							
2号炉	処理量(t)	745.97	692.06	1,021.01	1,067.47	521.00	583.97							4,631.48
	運転日数（日）	17	15	22	22	11	12							99
	日平均処理量（ｔ／日）	43.88	46.14	46.41	48.52	47.36	48.66							280.97
計	処理量（ｔ）	1,501.03	1,319.07	1,330.94	2,014.33	1,449.99	1,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,989.27
	延べ運転日数（日）	35	30	29	43	31	29	0	0	0	0	0	0	197
	日平均処理量（ｔ／日）	42.89	43.97	45.89	46.84	46.77	47.38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	ばいじん排出量（ｔ）	52.03	43.94	44.21	65.27	47.48	43.32							296.25
	燃え殻排出量(t)	131.71	134.50	126.81	175.76	117.82	112.73							799.33

○排ガスの状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	910	910	911	911	910	896							最大
		868	865	763	848	795	843							平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	201	200	197	196	210	202							最大
		194	192	173	188	191	194							平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	60	59	54	44	56	46							最大
		44	40	29	29	27	29							平均