

令和7年度水質検査結果表

(4月～9月)検査実施分

石狩市水道事業

石狩市給水区域

水道部水道施設課

目 次

項 目	ページ数
新港中央配水場 浄水	1
花川北配水場 浄水	2
厚田浄水場 浄水	3
浜益浄水場 浄水	4
濃昼浄水場 浄水	5
実田浄水場 浄水	6
厚田浄水場 原水	7
浜益浄水場 原水	8
濃昼浄水場 原水	9
実田浄水場 原水	10
水質管理目標設定項目	11
クリプトスポリジウム指標菌	12

令和7年度水質検査結果		浄配水場名						新港中央配水場						検体名		浄水(水道用水受水)									
番号	項目名	月	4月 3ヶ月検査	5月 毎月検査	6月 毎月検査	7月 全項目検査	8月 毎月検査	9月 毎月検査	10月 3ヶ月検査	11月 毎月検査	12月 毎月検査	1月 3ヶ月検査	2月 毎月検査	3月 毎月検査	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値
1	一般細菌		0	0	0	0	0	12							2	12	0	6	1	0	0	0	0	100 個以下	0 個以下
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	不検出	不検出	6					0	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物					<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物					<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
6	鉛及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
8	六価クロム化合物					<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素					<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.27									0.27	0.27	0.27	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物					<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物					<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下
14	四塩化炭素					<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン					<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下
17	ジクロロメタン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
19	トリクロロエチレン					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
20	ベンゼン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
21	塩素酸		<0.06			<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	2	0	0	0	0	0	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L以下
22	クロロ酢酸		<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
23	クロロホルム		0.002			0.005									0.004	0.005	0.002	2	0	0	0	0	0	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L以下
24	ジクロロ酢酸		<0.002			0.002									<0.002	0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン		0.004			0.004									0.004	0.004	0.004	2	0	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下
26	臭素酸		<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
27	総トリハロメタン		0.009			0.014									0.012	0.014	0.009	2	1	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下
28	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン		0.003			0.005									0.004	0.005	0.003	2	2	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下
30	ブロモホルム		<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L以下
31	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0	0	0	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物					<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物					<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下
34	鉄及びその化合物					<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下
35	銅及びその化合物					<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物					8.5									8.5	8.5	8.5	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下
37	マンガン及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下
38	塩化物イオン		12.2	13.6	10.0	8.9	9.5	10.1							10.7	13.6	8.9	6	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					20.2									20.2	20.2	20.2	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下
40	蒸発残留物					71									71	71	71	1	1	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤					<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下
42	ジェオスミン					<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール					<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
44	非イオン界面活性剤					<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
45	フェノール類					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5							0.5	0.5	0.3	6	6	0	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下
47	pH値		7.2	7.1	7.4	7.5	7.7	7.6							7.4	7.7	7.1	6						5.8以上8.6以下	
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし	
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし	
50	色度		<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	0	0	0	0	0	5 度以下	1 度以下
51	濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	0	0	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下
-	アンモニア性窒素					<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	1							0.05 mg/L以下
-	残留塩素		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4							0.4	0.4	0.4	6						0.1 mg/L以上	0 mg/L
-	水温		6.3	10.0	14.1	19.5	22.5	22.5							15.8	22.5	6.3	6							

令和7年度水質検査結果													浄配水場名		厚田浄水場		検体名		浄水													
番号	項目名	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	試験回数	基準の1割超過回数	基準の2割超過回数	基準の5割超過回数	基準の7割超過回数	基準値超過回数	水質基準値	検出下限値							
		3ヶ月検査	毎月検査	毎月検査	全項目検査	毎月検査	毎月検査	毎月検査	3ヶ月検査	毎月検査	毎月検査	3ヶ月検査	毎月検査	毎月検査																		
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0								0	0	0	6	0	0	0	0	0	100 個以下	0 個以下							
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								0/6	不検出	不検出	6					0	不検出	0							
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下							
4	水銀及びその化合物				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下							
5	セレン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
6	鉛及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
8	六価クロム化合物				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下							
9	亜硝酸態窒素				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.23										0.23	0.23	0.23	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下							
12	フッ素及びその化合物				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下							
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下							
14	四塩化炭素				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下							
15	1,4-ジオキサン				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
17	ジクロロメタン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下							
19	トリクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下							
20	ベンゼン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
21	塩素酸	<0.06			0.07										0.065	0.07	<0.06	2	1	0	0	0	0	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L以下							
22	クロロ酢酸	<0.002			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下							
23	クロロホルム	<0.001			0.005										0.003	0.005	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
24	ジクロロ酢酸	<0.002			0.003										0.003	0.003	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下							
25	ジブロモクロロメタン	0.005			0.005										0.005	0.005	0.005	2	0	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
26	臭素酸	<0.001			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
27	総トリハロメタン	0.010			0.016										0.013	0.016	0.010	2	2	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
28	トリクロロ酢酸	<0.002			0.003										0.003	0.003	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下							
29	ブロモジクロロメタン	0.003			0.006										0.005	0.006	0.003	2	2	1	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
30	ブロモホルム	0.002			<0.001										0.002	0.002	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
31	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008										<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0	0	0	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L以下							
32	亜鉛及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下							
33	アルミニウム及びその化合物				0.02										0.02	0.02	0.02	1	1	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下							
34	鉄及びその化合物	0.02			0.01										0.02	0.02	0.01	2	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下							
35	銅及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下							
36	ナトリウム及びその化合物				12.7										12.7	12.7	12.7	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下							
37	マンガン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
38	塩化物イオン	22.9	16.1	18.2	18.2	18.3	16.8								18.4	22.9	16.1	6	1	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				24.2										24.2	24.2	24.2	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下							
40	蒸発残留物				81										81	81	81	1	1	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下							
41	陰イオン界面活性剤				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下							
42	ジェオスミン				0.000001										0.000001	0.000001	0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下							
43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下							
44	非イオン界面活性剤				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下							
45	フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.3	0.5	0.6	0.4	0.6								0.5	0.6	0.3	6	6	2	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下							
47	pH値	7.1	7.0	7.3	7.1	7.2	7.1								7.1	7.3	7.0	6						5.8以上8.6以下								
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								0/6			6						異常なし								
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								0/6			6						異常なし								
50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1								<1	<1	<1	6	0	0	0	0	0	5 度以下	1 度以下							
51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	6	0	0	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下							
-	アンモニア性窒素				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1							0.05 mg/L以下							
-	残留塩素	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5								0.5	0.5	0.4	6						0.1 mg/L以上	0 mg/L							
-	水温	4.8	9.2	12.6	16.8	21.4	20.7								14.3	21.4	4.8	6														

令和7年度水質検査結果				浄配水場名				浜益浄水場				検体名				浄水																
番号	項目名	月	4月 毎月検査	5月 毎月検査	6月 全項目検査	7月 毎月検査	8月 毎月検査	9月 3ヶ月検査	10月 毎月検査	11月 毎月検査	12月 3ヶ月検査	1月 毎月検査	2月 毎月検査	3月 3ヶ月検査	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値							
1	一般細菌		0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0	0	0	0	0	100 個以下	0 個以下							
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	不検出	不検出	6					0	不検出	0							
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下							
4	水銀及びその化合物				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下							
5	セレン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
6	鉛及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
8	六価クロム化合物				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下							
9	亜硝酸態窒素				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.20										0.20	0.2	0.20	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下							
12	フッ素及びその化合物				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下							
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下							
14	四塩化炭素				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下							
15	1,4-ジオキサン				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
17	ジクロロメタン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下							
19	トリクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下							
20	ベンゼン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
21	塩素酸				<0.06			<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	2	0	0	0	0	0	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L以下							
22	クロロ酢酸				<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下							
23	クロロホルム				0.005			0.015							0.010	0.015	0.005	2	1	1	0	0	0	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
24	ジクロロ酢酸				0.004			<0.002							0.003	0.004	<0.002	2	1	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下							
25	ジブロモクロロメタン				<0.001			0.002							0.002	0.002	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
26	臭素酸				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
27	総トリハロメタン				0.007			0.024							0.016	0.024	0.007	2	1	1	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
28	トリクロロ酢酸				0.005			0.015							0.010	0.015	0.005	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下							
29	ブロモジクロロメタン				0.002			0.007							0.005	0.007	0.002	2	1	1	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
30	ブロモホルム				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
31	ホルムアルデヒド				<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0	0	0	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L以下							
32	亜鉛及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下							
33	アルミニウム及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下							
34	鉄及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下							
35	銅及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下							
36	ナトリウム及びその化合物				3.6										3.6	3.6	3.6	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下							
37	マンガン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下							
38	塩化物イオン		11.5	6.0	4.0	5.7	5.9	5.9							6.5	11.5	4.0	6	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				7.1										7.1	7.1	7.1	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下							
40	蒸発残留物				37										37	37	37	1	0	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下							
41	陰イオン界面活性剤				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下							
42	ジェオスミン				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下							
43	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下							
44	非イオン界面活性剤				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下							
45	フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	0.4	0.4	0.9	0.8	0.8							0.7	0.9	0.4	6	6	4	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下							
47	pH値		7.1	7.0	6.9	6.9	7.1	7.1							7.0	7.1	6.9	6						5.8以上8.6以下								
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし								
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし								
50	色度		<1	<1	<1	1	<1	<1							<1	1	<1	6	1	1	0	0	0	5 度以下	1 度以下							
51	濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	0	0	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下							
-	アンモニア性窒素				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1							0.05 mg/L以下							
-	残留塩素		0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4							0.4	0.5	0.3	6						0.1 mg/L以上	0 mg/L							
-	水温		5.7	9.6	13.3	17.7	22.5	21.3							15.0	22.5	5.7	6														

令和7年度水質検査結果		浄配水場名						濃屋浄水場						検体名						浄水									
番号	項目名	4月 毎月検査	5月 毎月検査	6月 全項目検査	7月 毎月検査	8月 毎月検査	9月 3ヶ月検査	10月 毎月検査	11月 毎月検査	12月 3ヶ月検査	1月 毎月検査	2月 毎月検査	3月 3ヶ月検査	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値					
1	一般細菌	0	0	0	0	2	0							0	2	0	6	0	0	0	0	0	100 個以下	0 個以下					
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	不検出	不検出	6					0	不検出	0					
3	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下					
4	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下					
5	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
6	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
7	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
8	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下					
9	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.35										0.35	0.35	0.35	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下					
12	フッ素及びその化合物			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下					
13	ホウ素及びその化合物			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下					
14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下					
15	1,4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
17	ジクロロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
18	テトラクロロエチレン			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下					
19	トリクロロエチレン			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下					
20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
21	塩素酸			<0.06			<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	2	0	0	0	0	0	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L以下					
22	クロロ酢酸			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下					
23	クロロホルム			0.005			0.018							0.012	0.018	0.005	2	1	1	0	0	0	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
24	ジクロロ酢酸			0.004			0.006							0.005	0.006	0.004	2	2	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下					
25	ジブロモクロロメタン			0.007			0.010							0.009	0.010	0.007	2	1	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
26	臭素酸			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
27	総トリハロメタン			0.021			0.046							0.034	0.046	0.021	2	2	2	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
28	トリクロロ酢酸			0.003			0.011							0.007	0.011	0.003	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下					
29	ブロモジクロロメタン			0.009			0.018							0.014	0.018	0.009	2	2	2	1	0	0	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
30	ブロモホルム			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
31	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0	0	0	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L以下					
32	亜鉛及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下					
33	アルミニウム及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下					
34	鉄及びその化合物			0.01										0.01	0.01	0.01	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下					
35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下					
36	ナトリウム及びその化合物			14.1										14.1	14.1	14.1	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下					
37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下					
38	塩化物イオン	20.6	19.9	19.5	19.5	19.8	18.5							19.6	20.6	18.5	6	1	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			31.0										31.0	31.0	31.0	1	1	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下					
40	蒸発残留物			113			110							112	113	110	2	2	2	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下					
41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下					
42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下					
43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下					
44	非イオン界面活性剤			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下					
45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	0.7	0.8	1.2	0.9	1.3							1.0	1.3	0.7	6	6	6	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下					
47	pH値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4							7.3	7.4	7.3	6						5.8以上8.6以下						
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし						
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし						
50	色度	<1	<1	<1	1	<1	1							<1	1	<1	6	2	2	0	0	0	5 度以下	1 度以下					
51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	0	0	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下					
-	アンモニア性窒素			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1							0.05 mg/L以下					
-	残留塩素	0.4	0.5	0.2	0.5	0.4	0.4							0.4	0.5	0.2	6						0.1 mg/L以上	0 mg/L					
-	水温	5.3	8.6	12.2	16.0	21.3	20.4							14.0	21.3	5.3	6												

令和7年度水質検査結果		浄配水場名						実田浄水場				検体名				浄水											
番号	項目名	4月 毎月検査	5月 毎月検査	6月 全項目検査	7月 毎月検査	8月 毎月検査	9月 3ヶ月検査	10月 毎月検査	11月 毎月検査	12月 3ヶ月検査	1月 毎月検査	2月 毎月検査	3月 3ヶ月検査	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値			
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0	0	0	0	0	100 個以下	0 個以下			
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	不検出	不検出	6					0	不検出	0			
3	カドミウム及びその化合物			<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下			
4	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下			
5	セレン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
6	鉛及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
7	ヒ素及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
8	六価クロム化合物			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下			
9	亜硝酸態窒素			<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.21										0.21	0.21	0.21	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下			
12	フッ素及びその化合物			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下			
13	ホウ素及びその化合物			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下			
14	四塩化炭素			<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下			
15	1,4-ジオキサン			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
17	ジクロロメタン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
18	テトラクロロエチレン			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下			
19	トリクロロエチレン			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下			
20	ベンゼン			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
21	塩素酸			<0.06			<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	2	0	0	0	0	0	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L以下			
22	クロロ酢酸			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下			
23	クロロホルム			0.002			0.009							0.006	0.009	0.002	2	1	0	0	0	0	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
24	ジクロロ酢酸			<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下			
25	ジブロモクロロメタン			0.001			0.004							0.003	0.004	0.001	2	0	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
26	臭素酸			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
27	総トリハロメタン			0.005			0.019							0.012	0.019	0.005	2	1	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
28	トリクロロ酢酸			<0.002			0.004							0.003	0.004	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下			
29	ブロモジクロロメタン			0.002			0.006							0.004	0.006	0.002	2	1	1	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
30	ブロモホルム			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
31	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0	0	0	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L以下			
32	亜鉛及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下			
33	アルミニウム及びその化合物			0.01										0.01	0.01	0.01	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下			
34	鉄及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下			
35	銅及びその化合物			<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下			
36	ナトリウム及びその化合物			8.0										8	8	8	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下			
37	マンガン及びその化合物			<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
38	塩化物イオン	18.0	10.8	10.3	10.9	11.3	11.1							12.1	18.0	10.3	6	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			9.8										9.8	9.8	9.8	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下			
40	蒸発残留物			51										51	51	51	1	1	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下			
41	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下			
42	ジェオスミン			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下			
43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下			
44	非イオン界面活性剤			<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下			
45	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.6	0.5							0.4	0.6	<0.3	6	5	1	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下			
47	pH値	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1							7.0	7.1	6.9	6						5.8以上8.6以下				
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし				
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし				
50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	0	0	0	0	0	5 度以下	1 度以下			
51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	0	0	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下			
-	アンモニア性窒素			<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1							0.05 mg/L以下			
-	残留塩素	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3							0.4	0.5	0.3	6						0.1 mg/L以上	0 mg/L			
-	水温	3.5	6.9	11.1	13.7	18.3	18.6							12.0	18.6	3.5	6										

令和7年度水質検査結果														浄配水場名										厚田浄水場										検体名										原水									
番号	項目名	月	4月	5月	6月	7月 全項目検査	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値																												
1	一般細菌					550									550	550	550	1	1	1	1	1	1	100 個以下	0 個以下																												
2	大腸菌					検出									1/1	0	0	1					0	不検出	0																												
3	カドミウム及びその化合物					<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下																												
4	水銀及びその化合物					<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下																												
5	セレン及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
6	鉛及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
7	ヒ素及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
8	六価クロム化合物					<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下																												
9	亜硝酸態窒素					<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下																												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.28									0.28	0.28	0.28	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下																												
12	フッ素及びその化合物					<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下																												
13	ホウ素及びその化合物					<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下																												
14	四塩化炭素					<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下																												
15	1,4-ジオキサン					<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下																												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
17	ジクロロメタン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
18	テトラクロロエチレン					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
19	トリクロロエチレン					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
20	ベンゼン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
21	亜鉛及びその化合物					<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
22	アルミニウム及びその化合物					0.05									0.05	0.05	0.05	1	1	1	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
23	鉄及びその化合物					0.03									0.03	0.03	0.03	1	1	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
24	銅及びその化合物					<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
25	ナトリウム及びその化合物					9.5									9.5	9.5	9.5	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下																												
26	マンガン及びその化合物					0.003									0.003	0.003	0.003	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
27	塩化物イオン					11.2									11.2	11.2	11.2	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下																												
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					24.0									24.0	24.0	24.0	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下																												
29	蒸発残留物					73									73	73	73	1	1	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下																												
30	陰イオン界面活性剤					<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下																												
31	ジェオスミン					0.000001									0.000001	0.000001	0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下																												
32	2-メチルイソボルネオール					<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下																												
33	非イオン界面活性剤					<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下																												
34	フェノール類					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					1.6									1.6	1.6	1.6	1	1	1	1	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下																												
36	pH値					7.4									7.4	7.4	7.4	1						5.8以上8.6以下																													
37	味														0/0			0						異常なし																													
38	臭気					異常なし									0/1			1						異常なし																													
39	色度					6									6	6	6	1	1	1	1	1	1	5 度以下	1 度以下																												
40	濁度					0.7									0.7	0.7	0.7	1	1	1	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下																												
-	アンモニア性窒素					<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	1							0.05 mg/L以下																												
-	水温					17.7									17.7	17.7	17.7	1																																			

※原水の水質基準は無いが、参考までに浄水の水質基準を表記している

令和7年度水質検査結果														浄配水場名		浜益浄水場		検体名		原水					
番号	項目名	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	試験回数	基準の1割超過回数	基準の2割超過回数	基準の5割超過回数	基準の7割超過回数	基準値超過回数	水質基準値	検出下限値
					全項目検査																				
1	一般細菌				51										51	51	51	1	1	1	1	0	0	100 個以下	0 個以下
2	大腸菌				検出										1/1	0	0	1					0	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
6	鉛及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
8	六価クロム化合物				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.20										0.20	0.2	0.20	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下
14	四塩化炭素				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下
17	ジクロロメタン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
19	トリクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
20	ベンゼン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
21	亜鉛及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
22	アルミニウム及びその化合物				0.06										0.06	0.06	0.06	1	1	1	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下
23	鉄及びその化合物				0.02										0.02	0.02	0.02	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下
24	銅及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
25	ナトリウム及びその化合物				2.8										2.8	2.8	2.8	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下
26	マンガン及びその化合物				0.001										0.001	0.001	0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下
27	塩化物イオン				3.2										3.2	3.2	3.2	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				5.8										5.8	5.8	5.8	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下
29	蒸発残留物				35										35	35	35	1	0	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下
30	陰イオン界面活性剤				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下
31	ジェオスミン				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
32	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
33	非イオン界面活性剤				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
34	フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				1.0										1.0	1.0	1.0	1	1	1	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下
36	pH値				6.9										6.9	6.9	6.9	1						5.8以上8.6以下	
37	味														0/0			0						異常なし	
38	臭気				異常なし										0/1			1						異常なし	
39	色度				4										4	4	4	1	1	1	1	1	0	5 度以下	1 度以下
40	濁度				1.0										1.0	1	1	1	1	1	1	0	0	2 度以下	0.1 度以下
-	アンモニア性窒素				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1							0.05 mg/L以下
-	水温				6.7										6.7	6.7	6.7	1							

※原水の水質基準は無いが、参考までに浄水の水質基準を表記している

令和7年度水質検査結果														浄配水場名										濃屋浄水場										検体名										原水									
番号	項目名	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	試験回数	基準の1割超過回数	基準の2割超過回数	基準の5割超過回数	基準の7割超過回数	基準値超過回数	水質基準値	検出下限値																												
					全項目検査																																																
1	一般細菌				45										45	45	45	1	1	1	0	0	0	100 個以下	0 個以下																												
2	大腸菌				不検出										0/1	不検出	不検出	1					0	不検出	0																												
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下																												
4	水銀及びその化合物				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下																												
5	セレン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
6	鉛及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
8	六価クロム化合物				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下																												
9	亜硝酸態窒素				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下																												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.28										0.28	0.28	0.28	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下																												
12	フッ素及びその化合物				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下																												
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下																												
14	四塩化炭素				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下																												
15	1,4-ジオキサン				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下																												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
17	ジクロロメタン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
19	トリクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
20	ベンゼン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
21	亜鉛及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
22	アルミニウム及びその化合物				0.03										0.03	0.03	0.03	1	1	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
23	鉄及びその化合物				0.02										0.02	0.02	0.02	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
24	銅及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
25	ナトリウム及びその化合物				13.8										13.8	13.8	13.8	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下																												
26	マンガン及びその化合物				0.001										0.001	0.001	0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
27	塩化物イオン				19.0										19.0	19.0	19.0	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下																												
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				30.7										30.7	30.7	30.7	1	1	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下																												
29	蒸発残留物				111										111	111	111	1	1	1	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下																												
30	陰イオン界面活性剤				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下																												
31	ジェオスミン				0.000001										0.000001	0.000001	0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下																												
32	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下																												
33	非イオン界面活性剤				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下																												
34	フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				1.2										1.2	1.2	1.2	1	1	1	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下																												
36	pH値				7.5										7.5	7.5	7.5	1						5.8以上8.6以下																													
37	味														0/0			0						異常なし																													
38	臭気				異常なし										0/1			1						異常なし																													
39	色度				5										5	5	5	1	1	1	1	1	1	5 度以下	1 度以下																												
40	濁度				0.7										0.7	0.7	0.7	1	1	1	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下																												
-	アンモニア性窒素				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1							0.05 mg/L以下																												
-	水温				11.4										11.4	11.4	11.4	1																																			

※原水の水質基準は無いが、参考までに浄水の水質基準を表記している

令和7年度水質検査結果														浄配水場名										実田浄水場										検体名										原水									
番号	項目名	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	試験回数	基準の1割超過回数	基準の2割超過回数	基準の5割超過回数	基準の7割超過回数	基準値超過回数	水質基準値	検出下限値																												
1	一般細菌				52										52	52	52	1	1	1	1	0	0	100 個以下	0 個以下																												
2	大腸菌				検出										1/1	0	0	1					0	不検出	0																												
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下																												
4	水銀及びその化合物				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下																												
5	セレン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
6	鉛及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
8	六価クロム化合物				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下																												
9	亜硝酸態窒素				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下																												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.37										0.37	0.37	0.37	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下																												
12	フッ素及びその化合物				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下																												
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下																												
14	四塩化炭素				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下																												
15	1,4-ジオキサン				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下																												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
17	ジクロロメタン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
19	トリクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
20	ベンゼン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
21	亜鉛及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
22	アルミニウム及びその化合物				0.05										0.05	0.05	0.05	1	1	1	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
23	鉄及びその化合物				0.04										0.04	0.04	0.04	1	1	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
24	銅及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
25	ナトリウム及びその化合物				4.1										4.1	4.1	4.1	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下																												
26	マンガン及びその化合物				0.002										0.002	0.002	0.002	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
27	塩化物イオン				4.0										4.0	4.0	4.0	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下																												
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				9.3										9.3	9.3	9.3	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下																												
29	蒸発残留物				48										48	48	48	1	0	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下																												
30	陰イオン界面活性剤				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下																												
31	ジェオスミン				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下																												
32	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下																												
33	非イオン界面活性剤				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下																												
34	フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
35	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				2.0										2.0	2.0	2.0	1	1	1	1	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下																												
36	pH値				7.0										7.0	7	7.0	1						5.8以上8.6以下																													
37	味														0/0			0						異常なし																													
38	臭気				異常なし										0/1			1						異常なし																													
39	色度				9										9	9	9	1	1	1	1	1	1	5 度以下	1 度以下																												
40	濁度				0.9										0.9	0.9	0.9	1	1	1	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下																												
-	アンモニア性窒素				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1							0.05 mg/L以下																												
-	水温				9.0										9.0	9	9	1																																			

※原水の水質基準は無いが、参考までに浄水の水質基準を表記している

令和7年度水質検査結果

水質管理目標設定項目

検体名 浄水

番号	浄水場名 項目名	新港中央配水場系統 (7月)	花川北配水場系統 (7月)	厚田浄水場系統 (7月)	浜益浄水場系統 (6月)	濃屋浄水場系統 (6月)	実田浄水場系統 (6月)	平均値	最大値	最小値	試験 回数	目標値	検出下限値
1	アンチモン及び化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	6	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
2	ウラン及び化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下
3	ニッケル及び化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下
4	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	0.004 mg/L以下	0.0004 mg/L以下
5	トルエン	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L以下	0.001 mg/L以下
6	フタル酸ジ(2-エチレヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	6	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L以下
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
8	抱水クロラール	0.002	<0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	6	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下
9	遊離炭酸	1.1	2.3	3.5	2.8	1.8	1.5	2.2	3.5	1.1	6	20 mg/L以下	0.5 mg/L以下
10	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	0.3 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
11	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1.2	1.0	1.0	2.7	1.2	0.7	1.3	2.7	0.7	6	3 mg/L以下	0.1 mg/L以下
13	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	3 以下	1 以下
14	腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-2.0	-2.3	-3.0	-2.4	-3.3	-2.5	-1.8	-3.3	6	-1程度以上とし、極力0に近づける	以上
15	従属栄養細菌	2	0	6	0	0	0	1	6	0	6	1mlの検水で形成される集落数が 2,000以下(暫定)	
16	1, 1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下
17	PFOS及びPFOA	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	6	PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005mg/L以下(暫定)	0.000002 mg/L以下

※試験回数は各系統(年1回)の合計回数

令和7年度 石狩市水道事業 原水クリプトスポリジウム指標菌、原水クリプトスポリジウム水質検査結果

厚田浄水場原水検査結果 原水:幌内川(表流水) 採水地点:場内着水井

項 目 名	水質基準	最 高 値	最 低 値	平 均 値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大腸菌(定量)	不検出	240.0	1.0	55.1	9.6	1.0	31	37	240	12						
嫌気性芽胞菌(定量)	—	10.0	0	1.7	10	0	0	0	0	0						
クリプトスポリジウム(原水)	—	1.0	0	0.5	1			0								
ジアルジア(原水)	—	0.0	0	0.0	0			0								
水温(℃)	—	18.4	4.2	12.8	4.2	8.1	11.7	17.7	18.4	16.6						

浜益浄水場原水検査結果 原水:群別川水系群別川(表流水) 採水地点:場内着水井

項 目 名	水質基準	最 高 値	最 低 値	平 均 値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大腸菌(定量)	不検出	30.0	0	8.7	1.0	0	5.2	11	30	5.1						
嫌気性芽胞菌(定量)	—	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0						
クリプトスポリジウム(原水)	—	0.0	0	0.0			0									
ジアルジア(原水)	—	0.0	0	0.0			0									
水温(℃)	—	18.0	4.3	11.3	4.3	6.4	6.7	16.5	18.0	16.1						

濃昼浄水場原水検査結果 原水:濃昼川水系小川(表流水) 採水地点:場内着水井

項 目 名	水質基準	最 高 値	最 低 値	平 均 値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大腸菌(定量)	不検出	730.0	0	125.7	5.2	3.1	0	8.5	730	7.4						
嫌気性芽胞菌(定量)	—	10.0	0	1.7	0	0	0	0	10	0						
クリプトスポリジウム(原水)	—	0.0	0	0.0			0									
ジアルジア(原水)	—	0.0	0	0.0			0									
水温(℃)	—	18.6	5.7	13.3	5.7	9.2	11.4	17.5	18.6	17.5						

実田浄水場原水検査結果 原水:浜益川滝の沢川(表流水) 採水地点:場内着水井

項 目 名	水質基準	最 高 値	最 低 値	平 均 値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大腸菌(定量)	不検出	21.0	0.0	8.2	0	0	8.4	12	21	7.5						
嫌気性芽胞菌(定量)	—	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0						
クリプトスポリジウム(原水)	—	0.0	0	0.0			0			0						
ジアルジア(原水)	—	1.0	0	0.5			1			0						
水温(℃)	—	17.1	3.5	10.9	3.5	5.2	9.0	14.7	17.1	16.0						

※大腸菌(定性)、嫌気性芽胞菌(定性)の平均値は検出回数/検査回数を示す。