

令和8年度水質検査結果表

(4月～9月)検査実施分

石狩市水道事業

石狩市給水区域

水道部水道施設課

目 次

項 目	ページ数
新港中央配水場 浄水	1
花川北配水場 浄水	2
厚田浄水場 浄水	3
浜益浄水場 浄水	4
濃昼浄水場 浄水	5
実田浄水場 浄水	6
厚田浄水場 原水	7
浜益浄水場 原水	8
濃昼浄水場 原水	9
実田浄水場 原水	10
水質管理目標設定項目	11
クリプトスポリジウム指標菌	12

令和8年度水質検査結果		浄配水場名		新港中央配水場		検体名		浄水(水道用水受水)																			
番号	項目名	4月 3ヶ月検査	5月 毎月検査	6月 毎月検査	7月 全項目検査	8月 毎月検査	9月 毎月検査	10月 3ヶ月検査	11月 毎月検査	12月 毎月検査	1月 3ヶ月検査	2月 毎月検査	3月 毎月検査	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値			
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0	0	0	0	0	100 個以下	0 個以下			
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	不検出	不検出	6					0	不検出	0			
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下			
4	水銀及びその化合物				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下			
5	セレン及びその化合物				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
6	鉛及びその化合物				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
7	ヒ素及びその化合物				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
8	六価クロム化合物				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下			
9	亜硝酸態窒素				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.49									0.49	0.49	0.49	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下			
12	フッ素及びその化合物				<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下			
13	ホウ素及びその化合物				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下			
14	四塩化炭素				<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下			
15	1,4-ジオキサン				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
17	ジクロロメタン				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
18	テトラクロロエチレン				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下			
19	トリクロロエチレン				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下			
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)【R6新基準】				<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	1	0	0	0	0	0	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L以下			
21	ベンゼン				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
22	塩素酸	<0.06			<0.06									<0.06	<0.06	<0.06	2	0	0	0	0	0	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L以下			
23	クロロ酢酸	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下			
24	クロロホルム	0.003			0.004									0.004	0.004	0.003	2	0	0	0	0	0	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
25	ジクロロ酢酸	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下			
26	ジブロモクロロメタン	0.005			0.005									0.005	0.005	0.005	2	0	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
27	臭素酸	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
28	総トリハロメタン	0.013			0.014									0.014	0.014	0.013	2	2	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
29	トリクロロ酢酸	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下			
30	ブロモジクロロメタン	0.005			0.005									0.005	0.005	0.005	2	2	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
31	ブロモホルム	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
32	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0	0	0	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L以下			
33	亜鉛及びその化合物				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下			
34	アルミニウム及びその化合物				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下			
35	鉄及びその化合物				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下			
36	銅及びその化合物				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下			
37	ナトリウム及びその化合物				9.5									9.5	9.5	9.5	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下			
38	マンガン及びその化合物				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下			
39	塩化物イオン	13.7	13.4	11.3	10.5	12.4	13.9							12.5	13.9	10.5	6	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下			
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				22.7									22.7	22.7	22.7	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下			
41	蒸発残留物				53									53	53	53	1	1	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下			
42	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下			
43	ジェオスミン				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下			
44	2-メチルイソボルネオール				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下			
45	非イオン界面活性剤				<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下			
46	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下			
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7							0.6	0.7	0.5	6	6	3	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下			
48	pH値	7.1	7.2	7.2	7.5	7.5	7.5							7.3	7.5	7.1	6						5.8以上8.6以下				
49	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし				
50	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし				
51	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	0	0	0	0	0	5 度以下	1 度以下			
52	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	0	0	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下			
-	アンモニア性窒素													#DIV/0!	<0.05	0	0							0.05 mg/L以下			
-	残留塩素	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4							0.4	0.5	0.4	6						0.1 mg/L以上	0 mg/L			
-	水温	6.5	11.5	15.8	19.0	22.0	19.9							15.8	22	6.5	6										

令和8年度水質検査結果														浄配水場名		厚田浄水場		検体名		浄水					
番号	項目名	月	4月 3ヶ月検査	5月 毎月検査	6月 毎月検査	7月 全項目検査	8月 毎月検査	9月 毎月検査	10月 3ヶ月検査	11月 毎月検査	12月 毎月検査	1月 3ヶ月検査	2月 毎月検査	3月 毎月検査	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値
1	一般細菌		0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0	0	0	0	0	100 個以下	0 個以下
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	不検出	不検出	6					0	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物					<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物					<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
6	鉛及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
8	六価クロム化合物					<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素					<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.35									0.35	0.35	0.35	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物					<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物					<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下
14	四塩化炭素					<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン					<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下
17	ジクロロメタン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
19	トリクロロエチレン					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)【R6新基準】		<0.000005			<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0	0	0	0	0	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L以下
21	ベンゼン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
22	塩素酸		0.08			0.08									0.08	0.08	0.08	2	2	0	0	0	0	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L以下
23	クロロ酢酸		<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
24	クロロホルム		0.001			0.003									0.002	0.003	0.001	2	0	0	0	0	0	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン		0.004			0.005									0.005	0.005	0.004	2	0	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下
27	臭素酸		<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
28	総トリハロメタン		0.009			0.013									0.011	0.013	0.009	2	1	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン		0.002			0.005									0.004	0.005	0.002	2	1	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下
31	ブロモホルム		0.002			<0.001									0.002	0.002	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0	0	0	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物					<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物					<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下
35	鉄及びその化合物		0.03			<0.01									0.02	0.03	<0.01	2	1	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下
36	銅及びその化合物					<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物					12.2									12.2	12.2	12.2	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下
39	塩化物イオン		19.6	16.8	17.9	18.5	17.9	19.1							18.3	19.6	16.8	6	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					23.3									23.3	23.3	23.3	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下
41	蒸発残留物					69									69	69	69	1	1	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤					<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下
43	ジェオスミン					<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール					<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤					<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
46	フェノール類					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7							0.5	0.7	0.4	6	6	2	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下
48	pH値		7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0							7.1	7.1	7.0	6						5.8以上8.6以下	
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし	
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし	
51	色度		<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	0	0	0	0	0	5 度以下	1 度以下
52	濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	0	0	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下
-	アンモニア性窒素														#DIV/0!	<0.05	0	0							0.05 mg/L以下
-	残留塩素		0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6							0.5	0.6	0.5	6						0.1 mg/L以上	0 mg/L
-	水温		7.2	9.5	13.3	16.1	18.9	19.3							14.1	19.3	7.2	6							

令和8年度水質検査結果																			浄配水場名				浜益浄水場				検体名				浄水			
番号	項目名	月	4月 毎月検査	5月 毎月検査	6月 全項目検査	7月 毎月検査	8月 毎月検査	9月 3ヶ月検査	10月 毎月検査	11月 毎月検査	12月 3ヶ月検査	1月 毎月検査	2月 毎月検査	3月 3ヶ月検査	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値									
1	一般細菌		0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0	0	0	0	0	100 個以下	0 個以下									
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	不検出	不検出	6					0	不検出	0									
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下									
4	水銀及びその化合物				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下									
5	セレン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
6	鉛及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
8	六価クロム化合物				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下									
9	亜硝酸態窒素				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.28										0.28	0.28	0.28	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下									
12	フッ素及びその化合物				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下									
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下									
14	四塩化炭素				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下									
15	1,4-ジオキサン				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
17	ジクロロメタン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下									
19	トリクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下									
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナール(PFOA)【R6新基準】				<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0	0	0	0	0	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L以下									
21	ベンゼン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
22	塩素酸				<0.06			<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	2	0	0	0	0	0	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L以下									
23	クロロ酢酸				<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下									
24	クロロホルム				0.006			0.013							0.010	0.013	0.006	2	2	1	0	0	0	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
25	ジクロロ酢酸				0.005			0.006							0.006	0.006	0.005	2	2	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下									
26	ジブロモクロロメタン				<0.001			0.001							<0.001	0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
27	臭素酸				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
28	総トリハロメタン				0.009			0.019							0.014	0.019	0.009	2	1	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
29	トリクロロ酢酸				0.009			0.015							0.012	0.015	0.009	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下									
30	ブロモジクロロメタン				0.003			0.005							0.004	0.005	0.003	2	2	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
31	ブロモホルム				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
32	ホルムアルデヒド				<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0	0	0	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L以下									
33	亜鉛及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下									
34	アルミニウム及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下									
35	鉄及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下									
36	銅及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下									
37	ナトリウム及びその化合物				3.9										3.9	3.9	3.9	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下									
38	マンガン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下									
39	塩化物イオン		10.0	6.1	4.1	5.8	6.2	7.7							6.7	10.0	4.1	6	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				6.8										6.8	6.8	6.8	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下									
41	蒸発残留物				36										36	36	36	1	0	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下									
42	陰イオン界面活性剤				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下									
43	ジェオスミン				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下									
44	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下									
45	非イオン界面活性剤				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下									
46	フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7							0.6	0.7	0.5	6	6	4	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下									
48	pH値		7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1							7.0	7.1	6.9	6						5.8以上8.6以下										
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし										
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし										
51	色度		<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	0	0	0	0	0	5 度以下	1 度以下									
52	濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	0	0	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下									
-	アンモニア性窒素														#DIV/0!	<0.05	0	0							0.05 mg/L以下									
-	残留塩素		0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5							0.5	0.6	0.5	6						0.1 mg/L以上	0 mg/L									
-	水温		6.7	10.3	13.7	16.3	20.5	20.2							14.6	20.5	6.7	6																

令和8年度水質検査結果														浄配水場名		濃屋浄水場		検体名		浄水					
番号	項目名	月	4月 毎月検査	5月 毎月検査	6月 全項目検査	7月 毎月検査	8月 毎月検査	9月 3ヶ月検査	10月 毎月検査	11月 毎月検査	12月 3ヶ月検査	1月 毎月検査	2月 毎月検査	3月 3ヶ月検査	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値
1	一般細菌		0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0	0	0	0	0	100 個以下	0 個以下
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	不検出	不検出	6					0	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
6	鉛及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
8	六価クロム化合物				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.53										0.53	0.53	0.53	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下
14	四塩化炭素				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下
17	ジクロロメタン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
19	トリクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)【R6新基準】				<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0	0	0	0	0	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L以下
21	ベンゼン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
22	塩素酸				<0.06			<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	2	0	0	0	0	0	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L以下
23	クロロ酢酸				<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
24	クロロホルム				0.007			0.012							0.010	0.012	0.007	2	2	1	0	0	0	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L以下
25	ジクロロ酢酸				0.006			0.008							0.007	0.008	0.006	2	2	1	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下
26	ジブロモクロロメタン				0.008			0.007							0.008	0.008	0.007	2	0	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下
27	臭素酸				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
28	総トリハロメタン				0.025			0.031							0.028	0.031	0.025	2	2	2	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下
29	トリクロロ酢酸				0.007			0.009							0.008	0.009	0.007	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下
30	ブロモジクロロメタン				0.010			0.012							0.011	0.012	0.010	2	2	2	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下
31	ブロモホルム				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L以下
32	ホルムアルデヒド				<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0	0	0	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L以下
33	亜鉛及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
34	アルミニウム及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下
35	鉄及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下
36	銅及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
37	ナトリウム及びその化合物				14.9										14.9	14.9	14.9	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下
38	マンガン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下
39	塩化物イオン		20.1	20.4	19.6	20.3	20.2	19.3							20.0	20.4	19.3	6	4	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				30.8										30.8	30.8	30.8	1	1	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下
41	蒸発残留物				116			107							112	116	107	2	2	2	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下
42	陰イオン界面活性剤				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下
43	ジェオスミン				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
44	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
45	非イオン界面活性剤				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
46	フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	1.1							0.9	1.1	0.7	6	6	6	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下
48	pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4							7.4	7.4	7.3	6						5.8以上8.6以下	
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし	
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし	
51	色度		<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	0	0	0	0	0	5 度以下	1 度以下
52	濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	0	0	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下
-	アンモニア性窒素														#DIV/0!	<0.05	0	0							0.05 mg/L以下
-	残留塩素		0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4							0.5	0.6	0.4	6						0.1 mg/L以上	0 mg/L
-	水温		6.2	9.5	13.2	15.2	18.2	18.7							13.5	18.7	6.2	6							

令和8年度水質検査結果													浄配水場名										実田浄水場										検体名										浄水									
番号	項目名	月	4月 毎月検査	5月 毎月検査	6月 全項目検査	7月 毎月検査	8月 毎月検査	9月 3ヶ月検査	10月 毎月検査	11月 毎月検査	12月 3ヶ月検査	1月 毎月検査	2月 毎月検査	3月 3ヶ月検査	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値																											
1	一般細菌		0	0	0	0	0	0							0	0	0	6	0	0	0	0	0	100 個以下	0 個以下																											
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							0/6	不検出	不検出	6					0	不検出	0																											
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下																											
4	水銀及びその化合物				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下																											
5	セレン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
6	鉛及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
8	六価クロム化合物				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下																											
9	亜硝酸態窒素				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下																											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.30										0.30	0.3	0.30	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下																											
12	フッ素及びその化合物				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下																											
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下																											
14	四塩化炭素				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下																											
15	1,4-ジオキサン				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下																											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
17	ジクロロメタン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																											
19	トリクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)【R6新基準】				<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	0	0	0	0	0	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L以下																											
21	ベンゼン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
22	塩素酸				<0.06			<0.06							<0.06	<0.06	<0.06	2	0	0	0	0	0	0.6 mg/L以下	0.06 mg/L以下																											
23	クロロ酢酸				<0.002			<0.002							<0.002	<0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下																											
24	クロロホルム				0.004			0.004							0.004	0.004	0.004	2	0	0	0	0	0	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
25	ジクロロ酢酸				0.003			0.002							0.003	0.003	0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下																											
26	ジブロモクロロメタン				0.001			0.002							0.002	0.002	0.001	2	0	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
27	臭素酸				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
28	総トリハロメタン				0.008			0.010							0.009	0.010	0.008	2	1	0	0	0	0	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
29	トリクロロ酢酸				0.002			<0.002							<0.002	0.002	<0.002	2	0	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.002 mg/L以下																											
30	ブロモジクロロメタン				0.003			0.004							0.004	0.004	0.003	2	2	0	0	0	0	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
31	ブロモホルム				<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2	0	0	0	0	0	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
32	ホルムアルデヒド				<0.008			<0.008							<0.008	<0.008	<0.008	2	0	0	0	0	0	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L以下																											
33	亜鉛及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下																											
34	アルミニウム及びその化合物				0.01										0.01	0.01	0.01	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下																											
35	鉄及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下																											
36	銅及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下																											
37	ナトリウム及びその化合物				9.1										9.1	9.1	9.1	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下																											
38	マンガン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下																											
39	塩化物イオン		17.6	11.9	10.7	11.9	12.0	11.7							12.6	17.6	10.7	6	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下																											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				9.4										9.4	9.4	9.4	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下																											
41	蒸発残留物				57										57	57	57	1	1	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下																											
42	陰イオン界面活性剤				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下																											
43	ジェオスミン				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下																											
44	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下																											
45	非イオン界面活性剤				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下																											
46	フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																											
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.4	<0.3	0.4	0.5	0.4	0.5							0.4	0.5	<0.3	6	5	0	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下																											
48	pH値		6.9	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1							7.0	7.1	6.8	6						5.8以上8.6以下																												
49	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし																												
50	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							0/6			6						異常なし																												
51	色度		<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6	0	0	0	0	0	5 度以下	1 度以下																											
52	濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	6	0	0	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下																											
-	アンモニア性窒素														#DIV/0!	<0.05	0	0							0.05 mg/L以下																											
-	残留塩素		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4							0.5	0.5	0.4	6						0.1 mg/L以上	0 mg/L																											
-	水温		4.5	8.0	11.8	14.8	18.6	18.6							12.7	18.6	4.5	6																																		

令和8年度水質検査結果														浄配水場名										厚田浄水場										検体名										原水									
番号	項目名	月	4月	5月	6月	7月 全項目検査	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値																												
1	一般細菌					160									160	160	160	1	1	1	1	1	1	100 個以下	0 個以下																												
2	大腸菌					検出									1/1	0	0	1					0	不検出	0																												
3	カドミウム及びその化合物					<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下																												
4	水銀及びその化合物					<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下																												
5	セレン及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
6	鉛及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
7	ヒ素及びその化合物					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
8	六価クロム化合物					<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下																												
9	亜硝酸態窒素					<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下																												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.35									0.35	0.35	0.35	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下																												
12	フッ素及びその化合物					<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下																												
13	ホウ素及びその化合物					<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下																												
14	四塩化炭素					<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下																												
15	1,4-ジオキサン					<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下																												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
17	ジクロロメタン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
18	テトラクロロエチレン					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
19	トリクロロエチレン					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフル オロオクタン酸(PFOA)【R6新基準】					<0.000005									<0.000005	<0.000005	<0.000005	1	0	0	0	0	0	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L以下																												
21	ベンゼン					<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
22	亜鉛及びその化合物					<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
23	アルミニウム及びその化合物					0.04									0.04	0.04	0.04	1	1	1	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
24	鉄及びその化合物					0.02									0.02	0.02	0.02	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
25	銅及びその化合物					<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下																												
26	ナトリウム及びその化合物					9.2									9.2	9.2	9.2	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下																												
27	マンガン及びその化合物					0.002									0.002	0.002	0.002	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下																												
28	塩化物イオン					11.5									11.5	11.5	11.5	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下																												
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					23.8									23.8	23.8	23.8	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下																												
30	蒸発残留物					65									65	65	65	1	1	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下																												
31	陰イオン界面活性剤					<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下																												
32	ジェオスミン					<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下																												
33	2-メチルイソボルネオール					<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下																												
34	非イオン界面活性剤					<0.002									<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下																												
35	フェノール類					<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下																												
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					1.0									1.0	1.0	1.0	1	1	1	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下																												
37	pH値					7.4									7.4	7.4	7.4	1						5.8以上8.6以下																													
38	味														0/0			0						異常なし																													
39	臭気					異常なし									0/1			1						異常なし																													
40	色度					4									4	4	4	1	1	1	1	1	0	5 度以下	1 度以下																												
41	濁度					0.6									0.6	0.6	0.6	1	1	1	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下																												
-	アンモニア性窒素														#DIV/0!	<0.05	0	0							0.05 mg/L以下																												
-	水温					14.8									14.8	14.8	14.8	1																																			

※原水の水質基準は無いが、参考までに浄水の水質基準を表記している

令和8年度水質検査結果														浄配水場名		浜益浄水場		検体名		原水					
番号	項目名	月	4月	5月	6月 全項目検査	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値
1	一般細菌				32										32	32	32	1	1	1	0	0	0	100 個以下	0 個以下
2	大腸菌				不検出										0/1	不検出	不検出	1					0	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
6	鉛及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
8	六価クロム化合物				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.24										0.24	0.24	0.24	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下
14	四塩化炭素				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下
17	ジクロロメタン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
19	トリクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフル オロオクタン酸(PFOA)【R6新基準】				<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	1	0	0	0	0	0	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L以下
21	ベンゼン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
22	亜鉛及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
23	アルミニウム及びその化合物				0.04										0.04	0.04	0.04	1	1	1	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下
24	鉄及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下
25	銅及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
26	ナトリウム及びその化合物				3.7										3.7	3.7	3.7	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下
27	マンガン及びその化合物				0.001										0.001	0.001	0.001	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下
28	塩化物イオン				4.1										4.1	4.1	4.1	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				6.6										6.6	6.6	6.6	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下
30	蒸発残留物				34										34	34	34	1	0	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下
31	陰イオン界面活性剤				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下
32	ジェオスミン				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
33	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
34	非イオン界面活性剤				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
35	フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				0.6										0.6	0.6	0.6	1	1	1	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下
37	pH値				7.0										7.0	7	7.0	1						5.8以上8.6以下	
38	味														0/0			0						異常なし	
39	臭気				異常なし										0/1			1						異常なし	
40	色度				2										2	2	2	1	1	1	0	0	0	5 度以下	1 度以下
41	濁度				0.5										0.5	0.5	0.5	1	1	1	0	0	0	2 度以下	0.1 度以下
-	アンモニア性窒素														#DIV/0!	<0.05	0	0							0.05 mg/L以下
-	水温				11.8										11.8	11.8	11.8	1							

※原水の水質基準は無いが、参考までに浄水の水質基準を表記している

令和8年度水質検査結果														浄配水場名		濃屋浄水場		検体名		原水					
番号	項目名	月	4月	5月	6月 全項目検査	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	試験 回数	基準の1 割超過回 数	基準の2 割超過回 数	基準の5 割超過回 数	基準の7 割超過回 数	基準値 超過回数	水質基準値	検出下限値
1	一般細菌				110										110	110	110	1	1	1	1	1	1	100 個以下	0 個以下
2	大腸菌				検出										1/1	0	0	1					0	不検出	0
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下
4	水銀及びその化合物				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下
5	セレン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
6	鉛及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
8	六価クロム化合物				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.49										0.49	0.49	0.49	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下
14	四塩化炭素				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下
17	ジクロロメタン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
19	トリクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフル オロオクタン酸(PFOA)【R6新基準】				<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	1	0	0	0	0	0	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L以下
21	ベンゼン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下
22	亜鉛及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
23	アルミニウム及びその化合物				0.09										0.09	0.09	0.09	1	1	1	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下
24	鉄及びその化合物				0.05										0.05	0.05	0.05	1	1	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下
25	銅及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下
26	ナトリウム及びその化合物				14.5										14.5	14.5	14.5	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下
27	マンガン及びその化合物				0.003										0.003	0.003	0.003	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下
28	塩化物イオン				19.3										19.3	19.3	19.3	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				31.0										31.0	31.0	31.0	1	1	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下
30	蒸発残留物				123										123	123	123	1	1	1	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下
31	陰イオン界面活性剤				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下
32	ジェオスミン				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
33	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下
34	非イオン界面活性剤				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下
35	フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				1.2										1.2	1.2	1.2	1	1	1	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下
37	pH値				7.5										7.5	7.5	7.5	1						5.8以上8.6以下	
38	味														0/0			0						異常なし	
39	臭気				異常なし										0/1			1						異常なし	
40	色度				5										5	5	5	1	1	1	1	1	1	5 度以下	1 度以下
41	濁度				1.8										1.8	1.8	1.8	1	1	1	1	1	0	2 度以下	0.1 度以下
-	アンモニア性窒素														#DIV/0!	<0.05	0	0							0.05 mg/L以下
-	水温				13.5										13.5	13.5	13.5	1							

※原水の水質基準は無いが、参考までに浄水の水質基準を表記している

令和8年度水質検査結果														浄配水場名				実田浄水場				検体名				原水			
番号	項目名	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	最大値	最小値	試験回数	基準の1割超過回数	基準の2割超過回数	基準の5割超過回数	基準の7割超過回数	基準値超過回数	水質基準値	検出下限値				
1	一般細菌				29										29	29	29	1	1	1	0	0	0	100 個以下	0 個以下				
2	大腸菌				検出										1/1	0	0	1					0	不検出	0				
3	カドミウム及びその化合物				<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0	0	0	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L以下				
4	水銀及びその化合物				<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0	0	0	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L以下				
5	セレン及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下				
6	鉛及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下				
7	ヒ素及びその化合物				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下				
8	六価クロム化合物				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下				
9	亜硝酸態窒素				<0.004										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.32										0.32	0.32	0.32	1	0	0	0	0	0	10 mg/L以下	0.03 mg/L以下				
12	フッ素及びその化合物				<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	1	0	0	0	0	0	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L以下				
13	ホウ素及びその化合物				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L以下				
14	四塩化炭素				<0.0002										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0	0	0	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン				<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L以下				
17	ジクロロメタン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下				
19	トリクロロエチレン				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L以下				
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)【R6新基準】				<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005	1	0	0	0	0	0	0.00005 mg/L以下	0.000005 mg/L以下				
21	ベンゼン				<0.001										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0	0	0	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下				
22	亜鉛及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下				
23	アルミニウム及びその化合物				0.05										0.05	0.05	0.05	1	1	1	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.01 mg/L以下				
24	鉄及びその化合物				0.04										0.04	0.04	0.04	1	1	0	0	0	0	0.3 mg/L以下	0.01 mg/L以下				
25	銅及びその化合物				<0.01										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0	0	0	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L以下				
26	ナトリウム及びその化合物				5.1										5.1	5.1	5.1	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	1.0 mg/L以下				
27	マンガン及びその化合物				0.004										0.004	0.004	0.004	1	0	0	0	0	0	0.05 mg/L以下	0.001 mg/L以下				
28	塩化物イオン				4.8										4.8	4.8	4.8	1	0	0	0	0	0	200 mg/L以下	0.2 mg/L以下				
29	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				10.7										10.7	10.7	10.7	1	0	0	0	0	0	300 mg/L以下	3.0 mg/L以下				
30	蒸発残留物				54										54	54	54	1	1	0	0	0	0	500 mg/L以下	10 mg/L以下				
31	陰イオン界面活性剤				<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0	0	0	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L以下				
32	ジェオスミン				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下				
33	2-メチルイソボルネオール				<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0	0	0	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L以下				
34	非イオン界面活性剤				<0.002										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0	0	0	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下				
35	フェノール類				<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0	0	0	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L以下				
36	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				0.9										0.9	0.9	0.9	1	1	1	0	0	0	3 mg/L以下	0.3 mg/L以下				
37	pH値				7.1										7.1	7.1	7.1	1						5.8以上8.6以下					
38	味														0/0			0						異常なし					
39	臭気				異常なし										0/1			1						異常なし					
40	色度				4										4	4	4	1	1	1	1	1	0	5 度以下	1 度以下				
41	濁度				1.0										1.0	1	1	1	1	1	1	0	0	2 度以下	0.1 度以下				
-	アンモニア性窒素														#DIV/0!	<0.05	0	0							0.05 mg/L以下				
-	水温				11.8										11.8	11.8	11.8	1											

※原水の水質基準は無いが、参考までに浄水の水質基準を表記している

令和8年度水質検査結果

水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目		検体名						浄水						
番号	浄水場名 項目名	新港中央配水場系統	花川北配水場系統	厚田浄水場系統	浜益浄水場系統	濃屋浄水場系統	実田浄水場系統	平均値	最大値	最小値	試験 回数	目標値	検出下限値	
		(7月)	(7月)	(7月)	(6月)	(6月)	(6月)							
1	アンチモン及び化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	6	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L以下	
2	ウラン及び化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	6	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L以下	
3	ニッケル及び化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下	
4	1, 2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	0.004 mg/L以下	0.0004 mg/L以下	
5	トルエン	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	2	0.4 mg/L以下	0.001 mg/L以下	
6	フタル酸ジ(2-エチレヘキシル)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	6	0.08 mg/L以下	0.005 mg/L以下	
7	ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L以下	
8	抱水クロラール	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	6	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下	
9	遊離炭酸	1.3	2.6	4.2	2.3	3.3	1.8	2.6	4.2	1.3	6	20 mg/L以下	0.5 mg/L以下	
10	1, 1, 1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	6	0.3 mg/L以下	0.0005 mg/L以下	
11	メチル-tert-ブチルエーテル	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	2	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L以下	
12	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	0.7	0.7	0.7	1.0	1.7	0.3	0.9	1.7	0.3	6	3 mg/L以下	0.1 mg/L以下	
13	臭気強度(TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	3 以下	1 以下	
14	腐食性(ランゲリア指数)	-1.8	-2.2	-2.4	-3.5	-1.9	-3.3	-2.5	-1.8	-3.5	6	-1程度以上とし、極力0に近づける	以上	
15	従属栄養細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1mlの検水で形成される集落数が 2,000以下(暫定)		
16	1, 1-ジクロロエチレン	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001	2	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L以下	

※試験回数は各系統(年1回)の合計回数

令和8年度 石狩市水道事業 原水クリプトスポリジウム指標菌、原水クリプトスポリジウム水質検査結果

厚田浄水場原水検査結果 原水:幌内川(表流水) 採水地点:場内着水井

項目名	水質基準	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大腸菌(定量)	不検出	40.0	1.0	16.1	3.1	1.0	6.3	20	26	40						
嫌気性芽胞菌(定量)	—	5.0	0	0.8	0	0	5	0	0	0						
クリプトスポリジウム(原水)	—	0.0	0	0.0	0			0								
ジアルジア(原水)	—	0.0	0	0.0	0			0								
水温(℃)	—	16.8	5.1	12.4	5.1	8.3	13.9	14.8	16.8	15.4						

浜益浄水場原水検査結果 原水:群別川水系群別川(表流水) 採水地点:場内着水井

項目名	水質基準	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大腸菌(定量)	不検出	20.0	0	9.5	1.0	0	0	18	20	18						
嫌気性芽胞菌(定量)	—	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0						
クリプトスポリジウム(原水)	—	0.0	0	0.0			0									
ジアルジア(原水)	—	0.0	0	0.0			0									
水温(℃)	—	17.7	5.1	12.1	5.1	6.5	11.8	16.2	17.7	15.2						

濃昼浄水場原水検査結果 原水:濃昼川水系小川(表流水) 採水地点:場内着水井

項目名	水質基準	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大腸菌(定量)	不検出	58.0	1	19.5	1.0	1.0	4.1	58	26	27						
嫌気性芽胞菌(定量)	—	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0						
クリプトスポリジウム(原水)	—	0.0	0	0.0			0									
ジアルジア(原水)	—	0.0	0	0.0			0									
水温(℃)	—	16.5	6.6	12.6	6.6	9.3	13.5	14.6	16.5	15.3						

実田浄水場原水検査結果 原水:浜益川滝の沢川(表流水) 採水地点:場内着水井

項目名	水質基準	最高値	最低値	平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
大腸菌(定量)	不検出	21.0	1.0	8.6	1.0	1.0	21	5.2	5.2	18						
嫌気性芽胞菌(定量)	—	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0						
クリプトスポリジウム(原水)	—	0.0	0	0.0			0			0						
ジアルジア(原水)	—	0.0	0	0.0			0			0						
水温(℃)	—	16.4	3.2	11.1	3.2	5.8	11.8	14.1	16.4	15.2						

※大腸菌(定性)、嫌気性芽胞菌(定性)の平均値は検出回数/検査回数を示す。