

No.	大分類/中分類/小分類/独自項目	評価指標	評価内容	指標の定義等	a	b	c	d	e	評価結果	得点
1	CEI- 1 01 01	契約図書等に基づく書類の提出	年間業務計画、月間業務計画、年間業務報告、月間業務報告、従事者の届出の提出状況と内容について評価する。	定めた期限に対する経過日数(日)	5点	4点	3点	2点	1点	c	3点
					全て期限内に提出され、内容も適切に作成されている。	全て期限内に提出されているが、内容に不備があり委託者の指示を必要とした。	全て提出(一部の書類は最長で7営業日以内の期限超過)。	全て提出(一部の書類は最長で8営業日超えの期限超過)。	全て提出(多くの書類が期限超過)。		
2	CEI- 1 02 01	関係法令等の遵守状況	水道法、労働安全衛生法、消防法、電気事業法、廃掃法、フロン法、個人情報保護法、道路交通法の遵守状況について評価する。	違反なし項目数/評価対象項目数×100(%)※適合率	10点	8点	6点	4点	0点	a	10点
					違反が全くない。(適合率100%)	受託者の責で速やかに是正措置が取られた軽微な違反がある。(適合率90%以上)	受託者の責で速やかに是正措置が取られた軽微な違反がある。(適合率90%未満)または他の評価に該当しない軽易なものがあった。	関係機関より軽微な改善指導などを受ける事象が発生した。	関係法令及び規則等に対する重大な違反があった。		
3	CEI- 1 02 02	施設設備等の法令点検状況	自家用電気工作物保安管理点検および消防設備点検について履行状況評価する。	法令点検実施数/法令点検実施対象項目数×100(%)※実施率	5点	4点	3点	2点	0点	a	5点
					実施率100%かつ、点検の内容、結果報告に不備がなかった。	実施率100%であったが、点検記録に不備があった。	実施率100%であったが、点検の実施内容に不備があり、是正し改善された。	実施率100%であったが、点検の実施内容に不備があり、改善されなかった。	実施率が100%未満、もしくは法令等に違反する点検を行った(無資格者による点検等)。		
4	CEI- 1 03 01	緊急連絡体制表の作成状況	緊急連絡体制表の適切な揭示、水質異常、設備異常、停電、通信異常、漏水、防犯警備の連絡体制(連絡先等や揭示状況)について評価する。	該当項目数/評価対象項目×100(%)※適合率	5点	4点	3点	2点	0点	a	5点
					適合率100%	適合率90%以上100%未満	適合率80%以上90%未満	適合率80%未満	適合率80%未満かつ、指定した初回提出期限、もしくは再提出期限までに提出しなかった。		
5	CEI- 1 04 01	要求水準の適合状況	要求水準のうち施設出口の残留塩素、配水水圧、受水量の達成状況の評価する。※取水量はCEI-20101と重複除外	適合項目数/評価対象項目×100(%)※適合率	15点	12点	9点	6点	4点	a	15点
					要求水準の適合状況100%	要求水準の適合状況98%以上100%未満	要求水準の適合状況96%以上98%未満	要求水準の適合状況95%以上96%未満	要求水準の適合状況95%未満		