

北海道電力 株式会社

「石狩湾新港発電所計画 環境影響評価書方法書」への意見・要望

ページ	項 目	内 容	意見・要望
４．１－７	２．選定の理由 第４．１－３（２） 環境影響評価の項目 として選定する理由 又は選定しない理由	騒音（建設機械の稼働、機械等の稼働）及び振動（建設機械の稼働、機械等の稼働）について	対象実施区域は騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域外ではあるが、新港地域における作業に伴う騒音・振動に対する苦情が寄せられた経緯があるため、騒音・振動に関する項目「建設機械の稼働」及び「施設の稼働」についても評価されたい。
４．１－８	２．選定の理由 第４．１－３（３） 環境影響評価の項目 として選定する理由 又は選定しない理由	水環境 その他 流向及び流速 地形変化及び施設 の存在について	取放水設備の形状、大きさが明示されておらず、選定しない根拠の是非が判断できないため、これらについて示されたい。