

石 ご み 第 110 号  
令和 8 年 9 月 11 日

石狩三友メンテナンス株式会社  
代表取締役 小松 稔明 様

石狩市長 加 藤 龍 幸

## 令和 8 年 8 月期 事業実施状況の確認通知書

北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業の業務実施状況について、次のとおり確認したので、事業契約書（契約条項第 25 条）の規定に基づき通知いたします。

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モニタリング結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 業務実施状況に問題なし<br><input type="checkbox"/> 業務実施状況に問題あり（是正事項あり） |
| 【コメント欄】  |                                                                                                 |

# 北石狩衛生センター運営管理業務実施状況評価表 (令和 8 年 8 月期)

○確認/問題なし ●確認/問題あり —該当なし

| No                           | 業務内容                            | 結果 |
|------------------------------|---------------------------------|----|
| <b>運転管理業務／計量棟に係る運転管理業務</b>   |                                 |    |
| 1                            | 一般廃棄物、資源物、埋立物等の計量及び記録がなされているか。  | ○  |
| 2                            | ごみ搬入車両の誘導・案内等が適切に行われているか。(現場確認) | —  |
| 3                            | 受付時間を遵守しているか。                   | ○  |
| <b>運転管理業務／焼却施設に係る運転管理業務</b>  |                                 |    |
| 4                            | 一般廃棄物を適切に処理しているか。               | ○  |
| 5                            | 一般廃棄物の性状について定期的に分析・管理しているか。     | —  |
| 6                            | 焼却灰、飛灰処理物等の性状について分析・管理しているか。    | ○  |
| 7                            | 施設の公害防止基準を遵守しているか。              | ○  |
| 8                            | 焼却灰、飛灰処理物等を最終処分場へ運搬しているか。       | ○  |
| 9                            | 他施設へ熱エネルギーを供給しているか。(現場確認)       | —  |
| <b>運転管理業務／破碎施設に係る運転管理業務</b>  |                                 |    |
| 10                           | 一般廃棄物を適切に処理しているか。               | ○  |
| 11                           | 破碎可燃物を焼却施設へ搬出しているか。             | ○  |
| 12                           | 破碎残渣、破碎プラ固形物を最終処分場へ搬出しているか。     | ○  |
| 13                           | 鉄類、アルミ類、破碎残渣、破碎プラ固形物の計量をしているか。  | ○  |
| <b>運転管理業務／最終処分場に係る運転管理業務</b> |                                 |    |
| 14                           | 埋立廃棄物を種別に記録しているか。               | ○  |
| 15                           | 埋立廃棄物を適切に埋立しているか。(現場確認)         | —  |
| 16                           | 残余容量の測量を年 1 回以上実施しているか。         | —  |
| 17                           | 浸出水処理後の放流水質は排水基準を遵守しているか。       | ○  |
| 18                           | 最終処分場周縁の地下水について分析・管理しているか。      | ○  |

○確認/問題なし ●確認/問題あり —該当なし

| No             | 業務内容                          | 結果 |
|----------------|-------------------------------|----|
| <b>維持管理業務</b>  |                               |    |
| 19             | 計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔計量棟〕   | ○  |
| 20             | 計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔焼却施設〕  | ○  |
| 21             | 計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔破碎施設〕  | ○  |
| 22             | 計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔最終処分場〕 | ○  |
| 23             | 計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔建築物〕   | ○  |
| 24             | 計画に基づき施設の補修を行っているか。〔計量棟〕      | —  |
| 25             | 計画に基づき施設の補修を行っているか。〔焼却施設〕     | —  |
| 26             | 計画に基づき施設の補修を行っているか。〔破碎施設〕     | ○  |
| 27             | 計画に基づき施設の補修を行っているか。〔最終処分場〕    | —  |
| 28             | 作業環境に関する調査・計測を行っているか。         | —  |
| <b>その他関連業務</b> |                               |    |
| 29             | 清掃を行っているか。(現場確認)              | —  |
| 30             | 植栽管理を行っているか。(現場確認)            | —  |
| 31             | 除雪・排雪を行っているか。(現場確認)           | —  |

#### 【コメント欄】

～全体～

- ・市民回答問合せ 一般 115 件、事業系 14 件、計 129 件、対応に問題なし
- ・見学者対応 なし
- ・調査票対応なし

～焼却施設～

- ・7/13～8/4 ごみクレーン・バケット年次点検（計画対応）
- ・8/5 ごみ質サンプル（計画対応）
- ・8/5～14 焼却炉耐火物補修工事（計画対応）
- ・8/17 場外熱源温水配管補修工事（計画対応）

～破碎施設～

- ・8/4 アルミプレス搬出（計画対応）
- ・8/12 不燃ごみ処理中にボヤ（計 3 件、No.1 コンベヤ、リチウムイオン電池が原因）（緊急対応）
- ・8/24 鉄プレス搬出（計画対応）
- ・8/26 不燃ごみ処理中にボヤ（計 4 件、No.1 コンベヤ、リチウムイオン電池が原因）（緊急対応）