

令和 2 年度 ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	石狩市				
施設名	石狩市北石狩衛生センターごみ処理施設				
施設所在地	石狩市厚田区聚富 6 1 8 番地 1 1				
許可（届出）年月日	平成14年3月22日	許可番号		技術管理者名	森橋 亮二
処理能力	3.75 t/H×2 炉	排ガス処理方式	三菱低温ゾーン直接脱塩酸方式+電気集じん器		
ばいじんの処理方法	埋立（キレート薬剤）		焼却灰の処理方式	埋立（湿潤）	
焼却対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ）				

○ごみ搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
搬入ごみ量（t）	1,486.94	1,510.30	1,663.38	1,595.51	1,456.79	1,498.70	1,553.85	1,456.04	1,385.21	1,317.47	1,170.38	1,471.22	17,566.79

○処理状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
1号炉	処理量（t）	806.00	669.00	736.00	749.04	886.01	822.97	988.04	664.09	880.00	812.99	218.00	796.00	9,028.14
	運転日数（日）	18	15	17	17	20	16	22	15	19	18	5	18	200
	日平均処理量（t/日）	44.78	44.60	43.29	44.06	44.30	51.44	44.91	44.27	46.32	45.17	43.60	44.22	
2号炉	処理量（t）	758.08	684.00	980.00	778.05	893.03	518.01	393.13	833.99	637.00	772.01	523.99	785.00	8,556.29
	運転日数（日）	17	15	22	17	19	11	10	18	15	18	12	18	192
	日平均処理量（t/日）	44.59	45.60	44.55	45.77	47.00	47.09	39.31	46.33	42.47	42.89	43.67	43.61	
計	処理量（t）	1,564.08	1,353.00	1,716.00	1,527.09	1,779.04	1,340.98	1,381.17	1,498.08	1,517.00	1,585.00	741.99	1,581.00	17,584.43
	延べ運転日数（日）	35	30	39	34	39	27	32	33	34	36	17	36	392
	日平均処理量（t/日）	44.69	45.10	44.00	44.91	45.62	49.67	43.16	45.40	44.62	44.03	43.65	43.92	
	ばいじん排出量（t）	53.86	43.62	55.65	50.80	53.95	45.15	43.53	51.24	58.31	56.64	25.99	56.12	594.86
	燃え殻排出量（t）	163.56	151.96	176.77	161.43	156.91	115.72	137.00	131.15	122.74	122.16	55.27	114.85	1,609.52

○排ガスの状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	939	931	928	925	920	910	912	920	925	914	911	920	最大
		870	877	863	878	865	845	803	836	861	843	834	852	平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	195	194	195	195	198	195	195	194	194	198	195	195	最大
		186	188	184	188	186	187	187	182	186	183	180	183	平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	86	86	77	67	69	58	62	64	73	72	69	76	最大
		56	58	53	45	42	31	38	41	46	44	46	52	平均