

令和 3 年度 ごみ焼却施設維持管理状況報告書

施設設置者名	石狩市												
施設名	石狩市北石狩衛生センターごみ処理施設												
施設所在地	石狩市厚田区聚富 6 1 8 番地 1 1												
許可（届出）年月日	平成14年3月22日	許可番号		技術管理者名	森橋 亮二								
処理能力	3.75 t/H×2 炉		排ガス処理方式	三菱低温ゾーン直接脱塩酸方式+電気集じん器									
ばいじんの処理方法	埋立（キレート薬剤）			焼却灰の処理方式	埋立（湿潤）								
焼却対象廃棄物	一般廃棄物（可燃ごみ）												

○ごみ搬入状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
搬入ごみ量（t）	1,524.54	1,626.64	1,559.99	1,601.72	1,738.61	1,590.29	1,579.05	1,619.48	1,457.75	1,421.88	1,189.65	1,451.60	18,361.20

○処理状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
1号炉	処理量（t）	863.00	694.99	767.00	744.00	916.00	798.00	982.00	1,039.00	739.00	879.01	512.03	631.99	9,566.02
	運転日数（日）	21	16	17	16	21	17	21	21	17	19	12	12	210
	日平均処理量（t/日）	41.10	43.44	45.12	46.50	43.62	46.94	46.76	49.48	43.47	46.26	42.67	52.67	
2号炉	処理量（t）	851.00	690.00	1,011.00	700.00	733.00	807.00	497.00	897.99	703.99	576.13	650.01	664.02	8,781.14
	運転日数（日）	21	16	22	15	16	17	11	19	17	14	15	13	196
	日平均処理量（t/日）	40.52	43.13	45.95	46.67	45.81	47.47	45.18	47.26	41.41	41.15	43.33	51.08	
計	処理量（t）	1,714.00	1,384.99	1,778.00	1,444.00	1,649.00	1,605.00	1,479.00	1,936.99	1,442.99	1,455.14	1,162.04	1,296.01	18,347.16
	延べ運転日数（日）	42	32	39	31	37	34	32	40	34	33	27	25	406
	日平均処理量（t/日）	40.81	43.28	45.59	46.58	44.57	47.21	46.22	48.42	42.44	44.10	43.04	51.84	
	ばいじん排出量（t）	62.65	42.93	79.31	50.98	52.41	53.41	51.37	62.95	50.47	54.63	47.36	47.49	655.96
	燃え殻排出量（t）	153.72	138.45	151.33	145.73	128.70	137.04	135.35	155.29	133.20	101.23	85.56	98.92	1,564.52

○排ガスの状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	926	919	928	934	924	931	924	922	920	912	912	924	最大
		879	877	880	879	876	889	883	837	861	848	828	851	平均
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	195	194	196	194	194	194	196	198	196	196	194	195	最大
		186	186	187	188	187	189	188	186	185	184	180	186	平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	75	73	74	74	74	74	68	71	72	61	74	68	最大
		51	50	44	51	44	50	51	36	39	35	47	41	平均