

■浜益区の新しい教育・保育環境整備に関する保護者説明会【概要】

日時：5月31日(水) 18:30

会場：浜益コミセン「きらり」

次第1. 基本設計について説明

【質疑応答】

(保護者)

Q. 資料をはじめてみたので、今すぐに質問が思い当たらない方もいると思う。今後、質問を聞く機会を設けるなど考えはあるか。

A. 予定はしていなかったが、質問を聞く機会を設けるか、手段を含めて検討する。

(小学校教職員)

Q. 中学校機能を小学校へ移転する時期はいつか。

A. 次第2の想定スケジュールで説明する。

次第2. 想定スケジュールについて説明

【質疑応答】

(小学校教職員)

要望：中学校機能を移転するタイミングが年度当初または途中かによって、学校現場の運営も検討しなければならないことがある。授業の時間や行事等が影響する。学校運営を考慮し移転する時期を検討願いたい。

(保護者)

Q. 実施設計が完成した段階で保護者説明を開催する予定か。

A. 完成前に必要と判断した場合は、開催することも考えられる。

(保護者)

Q. 10月の説明会で増築棟校舎へ非常階段を設置することを要望したが、設置するのか。

A. 2方向避難できるよう10月に示した増築棟校舎北側設置案から南側設置案へ変更している。2階から階段を降りすぐに外へ避難するルートを確保する案となっている。

(保護者)

Q. グラウンドへ暗渠排水を設置する予定か。

A. 現状予定なし。一部水たまりが出来る箇所があるが、勾配をつけることで水を逃がす予定。

(保護者)

Q. 保育園東側が死角になるように思うが、防犯はどのように考えているのか。

A. 職員用出入口をオートロックとすることで計画している。インターフォンにモニターを設置し訪問者を確認した後、開錠することとなる。

Q. 敷地内への不審者侵入を防止する設計となっていないのか。

A. 設計してはいない。

Q. スクールバスと保育園へ送迎する自家用車が交差できるよう敷地内道路幅を確保しているのか。冬季間も含めて交差可能か。

A. 交差できる幅を確保する計画となっている。冬期間は除雪をどのように行うのか決定していないので、現状お答えできない。

Q. 駐車台数について、教職員と保育園職員の通勤用車両を敷地内へ駐車した場合、保育園保護者の車両は駐車することが可能か。図面を見る限り駐車できないのではないか。

A. 浜益区の教育・保育環境を整備するにあたり地域、学校より前庭のスペースを確保する要望があったので、駐車台数のスペースよりも前庭スペースを確保することを優先に設計している。また、学校からは学校付近にある教職員住宅の空きスペースを教職員駐車スペースとして上手に活用することで学校敷地内の教職員駐車台数を減らすことも考えられると回答を得ている。

※19:25 終了