

年度別ダイオキシン類測定結果表

測定名	測定場所	単位	基準値 14.12.1	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
ごみ焼却炉	1号炉	ng-TEQ/m ³ N	5	0.63	1.0	0.56	0.7				
	排ガス			0.26	0.80	1.0	0.63				
	1号	ng-TEQ/g	※	混合	混合	混合	混合				
	2号			1.1	1.8	0.78	1.3				
焼却灰	1.2号混合	ng-TEQ/g	3	0	0	0	0				
小動物焼却炉	排ガス	ng-TEQ/m ³ N	10	0.001	0.00075	0.0000028	0.00000099				
	焼却灰	ng-TEQ/g	3	0	0	0	0				
浸出水施設	施設放流水	pg-TEQ/l	10	0.00063	0.0011	0.00071	0.0014				
	最終法流水			0.00091	0.018	0.0018	0.0016				
最終処分地 周縁	No.1(山側)	pg-TEQ/l	1	0.085	0.089	0.17	0.099				
	No.2(海側)			0.065	0.32	0.07	0.099				
焼却炉周辺 及び作業場の 作業環境測定	炉周辺	pg-TEQ/m ³ N	2.5	0.295	0.102	0.112	0.139				
	EP周辺			0.105	0.138	0.120	0.226				
	灰積出室			0.127	0.477	0.489	0.250				
	飛灰処理室			0.09	0.204	0.114	0.116				
	炉周辺	pg-TEQ/m ³ N	2.5	0.082	0.099	0.072	0.032				
	EP周辺			0.079	0.174	0.107	0.029				
	灰積出室			0.499	0.663	0.618	0.403				
	飛灰処理室			0.254	0.144	0.252	0.161				

※飛灰については、薬剤処理をしているので、排出基準には該当しない。(未処理の場合3ng-TEQ/g)