

■メンテ・材料交換費用

項目		実施場所	疑問点	備考
水素設備	燃料電池	現地		10年分部品費見込む.次ページ参照
	水電解装置	現地		10年分部品費見込む.次ページ参照
蓄電設備	蓄電池			10年で交換が必要な部品は無いと想定
	DC/AC			
太陽電池設備	太陽光パネル			
	パワコン			
テナ内設備	消火設備	現地		バッテリー1回交換見込む
	空調設備	現地	検知器1回交換分見込む。	酸素、水素検知器1回分の交換は見込む
エネマネシステム	EMS全般	現地		10年分部品費見込む。別紙。
	UPSバッテリー交換	現地		
	受変電換気扇フィルター	現地		フィルター 6回/年*10年を見込む
	受変電バッテリーユニット	現地		1回交換/3年を見込む
	電力量計	現地		1回/7年を見込む
	蓄電池 UPS	現地		1回/5年見込む
小計				

